

中国银行天津分行南开支行报警信息月统计表

统计月份：2018-11

用户名称：		中国银行天津分行南开支行		设备机器号：		100111111	
用户地址：		未知		设备电话：		022-26526255	
报警事件详情							
日期		时间	探测器类型	防区位置	处理办法		
2018. 11. 27		14:25	双鉴	大厅			
2018. 11. 27		22:37	双鉴	正门门口			
报警设备自检异常情况							
日期		故障概况		处理办法			
2018. 11. 27		无自检					
报警系统维修情况							
日期		故障现象		维修内容		维修器材	维修人员
2018. 11. 27		柜台按钮误报		更换线路		4*0. 3线缆30m	李冉
用户测试							
日期		时间	手动测试	报警防区	防区位置	报警次数	用户电话
2018. 11. 21		23:56	自动测试	2	正门门口	1	9871234567
2018. 11. 28		20:12	自动测试	1	大厅	10	18222333456