

中国银行天津分行南开支行报警信息月统计表

统计月份：2018-12

用户名称：	中国银行天津分行南开支行			设备机器号：	100111111
用户地址：	未知			设备电话：	022-26526255
报警事件详情					
日期	时间	探测器类型	防区位置	处理办法	
2018. 12. 01	22:03	单鉴	大厅		
2018. 12. 01	22:04	双鉴	大厅		
2018. 12. 01	22:06	单鉴	大厅		
2018. 12. 01	22:06	单鉴	大厅		
2018. 12. 01	22:06	双鉴	大厅		
2018. 12. 01	22:07	单鉴	大厅		
2018. 12. 01	23:59	单鉴	大厅		
2018. 12. 01	23:59	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:00	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:00	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:00	单鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:00	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:00	双鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:00	双鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:00	双鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:00	双鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:01	双鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:01	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:01	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:01	单鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:01	双鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:01	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:01	单鉴	大厅		
2018. 12. 02	00:01	单鉴	正门门口		
2018. 12. 02	00:02	单鉴	大厅		

2018. 12. 02	00:02	单鉴	大厅	
2018. 12. 02	00:02	双鉴	正门门口	
2018. 12. 02	00:02	单鉴	正门门口	

报警设备自检异常情况				
日期	故障概况	处理办法		
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	自检			
2018. 12. 01	无自检			

2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	无自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	无自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	无自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	
2018. 12. 01	自检	

报警系统维修情况

日期	故障现象	维修内容	维修器材	维修人员
2018. 12. 01	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	其他
2018. 12. 01	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	李冉
2018. 12. 01	柜台按钮误报	其他	4*0.3线缆30m	其他
2018. 12. 01	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	李冉
2018. 12. 01	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	李冉
2018. 12. 01	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	李冉
2018. 12. 01	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	李冉
2018. 12. 01	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	李冉
2018. 12. 01	其他	其他	其他	其他
2018. 12. 01	其他	其他	其他	其他
2018. 12. 02	柜台按钮误报	更换线路	4*0.3线缆30m	李冉

用户测试

日期	时间	手动测试	报警防区	防区位置	报警次数	用户电话
2018. 12. 01	22:09	手动测试	1	大厅	1	11
2018. 12. 02	00:11	手动测试	1	大厅	1	111