



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.П04.080

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.П04.080

Одобрение сертификата соответствия

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место
нахождения заявителя)

ОАО "Хабезский гипсовый завод"
ОПГН: 1020900752311; ИНН: 0910003701
Адрес: 369425, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, п. Али-Бердуковский.
Телефон: 8(87873) 2-22-24, 8 (909) 495-02-24, e-mail: habez-gips@bk.ru

0017378

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место
нахождения изготовителя
продукции)

ОАО "Хабезский гипсовый завод"
ОПГН: 1020900752311; ИНН: 0910003701
Адрес: 369425, РФ, Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский район, п. Али-Бердуковский.
Телефон: 8(87873) 2-22-24, 8 (909) 495-02-24, e-mail: habez-gips@bk.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождения органа по сертификации
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «УралСерт»
620144, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Фурманова, дом 109,
офис 308, тел.: тел. +7 (343) 383-36-36, e-mail: info@uralsert.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0.П04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
наименование подтвержденного объекта)

Плиты гипсовые лагосребивные (ПП) обычные и лагостойкие,
толщиной 80 мм и 150 мм, т.м. Habezgips. Выпускаемые по технической
документации производителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

23.62.10

код ТН ВЭД

6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий аттестации,
на соответствие которых (которых) производится сертификация)

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа токсичности продуктов горения – малотоксичные (Г1) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20); группа дымообразующей способности – с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 4540-СИПБ-2019 от 09.07.2019
Испытательная лаборатория ООО «ПромТехСтандарт»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ.ИЛ01 выдан 26.04.2019

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(список документов, представленных в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
представленным требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.07.2019 по 09.07.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, наименование, должность

Эксперт (эксперты)
подпись, наименование, должность

(Handwritten signature)

А.С. Зуев

Н.Н. Галимьянов