

Kommunikationsliste Seerestaurant im Schilf, 8610 Uster

Dossier Nr.: D18556.999

Version: V1.3
20.05.2026 /
Stand: PaPe

Protokoll: ModBus TCP/IP

IP Adresse Scheco (Server): 192.168.17.10
Slave-Adresse: 10
Definition Doppelword (32Bit): LW = Lower-Word = Bit0-15 // HW = Higher-Word = Bit16-31

Port Nr: 502

GLS zu Scheco schreiben (Optional)

GLS	Scheco	Bezeichnung	Format	Messbereich	Dimension
F	9'000	Kommunikationsüberwachung (Spiegelung Flag 9200)	Bool	0/1	toggle

GLS von Scheco lesen

GLS	Scheco	Bezeichnung	Format	Messbereich	Dimension
F	9'200	Kommunikationsüberwachung (Toggleflag 20s Low/High)	Bool	0/1	toggle
F	9'201	Sammelstörung Prio 1	Bool	0/1	1 = Alarm
F	9'202	Sammelstörung Prio 2	Bool	0/1	1 = Alarm
F	9'203	Totalaufall WP	Bool	0/1	1 = Alarm
F	9'204	Sammelstörung Gew. Kälte	Bool	0/1	1 = Alarm
F	9'205	Anlagenschalter Auto	Bool	0/1	1 = Auto
F	9'206	Anlagenschalter nicht Auto	Bool	0/1	1 = Aktiv
F	9'207	Bedarf HW von Hauptssteuerung (Master)	Bool	0/1	1 = Aktiv
F	9'208	Verfampfer in Betrieb	Bool	0/1	1 = Aktiv
F	9'209	Anforderung Verdampfer	Bool	0/1	1 = Aktiv
F	9'210	Lastabwurf von EW	Bool	0/1	1 = Aktiv
F	9'211	Haverielüftung in Betrieb	Bool	0/1	1 = Aktiv
F	9'212	-	Bool	0/1	1 = -
F	9'213	-	Bool	0/1	1 = -
F	9'214	-	Bool	0/1	1 = -

R	9'200		Integer HW		
R	9'201	Sammelregister 1 Bits 0..15 (Flags 9'200..9'214)	Integer LW	Bit 0..15	---
R	9'202	Elektrozähler Hauptsteuerung Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'203		Integer LW		
R	9'204	Elektrozähler Hauptsteuerung Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'205		Integer LW		
R	9'206	Elektrozähler Wärmepumpe Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'207		Integer LW		
R	9'208	Elektrozähler Wärmepumpe Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'209		Integer LW		
R	9'210	Elektrozähler Küche Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'211		Integer LW		
R	9'212	Elektrozähler Küche Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'213		Integer LW		
R	9'214	Elektrozähler Zuleitung Hauseinspeisung, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'215		Integer LW		
R	9'216	Elektrozähler Zuleitung Hauseinspeisung, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'217		Integer LW		
R	9'218	Elektrozähler Abgang Lüftungsanlage, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'219		Integer LW		
R	9'220	Elektrozähler Abgang Lüftungsanlage, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'221		Integer LW		
R	9'222	Elektrozähler Abgang GWK, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'223		Integer LW		
R	9'224	Elektrozähler Abgang GWK, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'225		Integer LW		
R	9'226	Elektrozähler öffentliche Toiletten, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'227		Integer LW		
R	9'228	Elektrozähler öffentliche Toiletten, zusätzlich Wunsch Stadt Uster Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'229		Integer LW		
R	9'230	Wärmezähler Wärmepumpe (WZ 1.1) Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'231		Integer LW		
R	9'232	Wärmezähler Wärmepumpe (WZ 1.1) Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'233		Integer LW		
R	9'234	Wärmezähler Warmwasser (WZ 1.2) Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'235		Integer LW		
R	9'236	Wärmezähler Warmwasser (WZ 1.2) Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'237		Integer LW		
R	9'238	Wärmezähler FBH (WZ 1.3) Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'239		Integer LW		
R	9'240	Wärmezähler FBH (WZ 1.3) Leistung	Integer HW	0 - 2147483647	W
R	9'241		Integer LW		
R	9'242	Wärmezähler AWN Gew. Kälte (WZ 2.1) Energie	Integer HW	0 - 2147483647	1/10 kWh
R	9'243		Integer LW		

R	9'244	Wärmezähler AWN Gew. Kälte (WZ 2.1) Leistung	Integer HW	0 - 2147483647 W
R	9'245		Integer LW	
R	9'246	Wärmezähler KVS (WZ 3.1) Energie	Integer HW	0 - 2147483647 1/10 kWh
R	9'247		Integer LW	
R	9'248	Wärmezähler KVS (WZ 3.1) Leistung	Integer HW	0 - 2147483647 W
R	9'249		Integer LW	