



Mgr. Andrea Maluniaková  
Cintorínska 10  
900 81 Šenkvice

Bratislava 30.01.2017

**Vyjadrenie k PD pre ohlásenie drobnej stavby –  
Záhrady - elektrická prípojka**

Vážený zákazník,

spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám dovoľuje zaslať nasledovné stanovisko: S ohlásením drobnej stavby – **Záhrady – elektrická prípojka, p.č. 54/2, 55/1, 55,2 k.ú. Veľké Šenkvice**,  
(Investor: Mgr. Andrea Maluniaková bytom Cintorínska 10, 900 81 Šenkvice)

**"súhlasíme"**

Požadovaný odber elektrickej energie bude možné pripojiť z existujúcich distribučných rozvodov NN a po vybudovaní novej káblovej el. prípojky NN podľa, "Zásad budovania a prevádzkovania vzdušných a káblových NN sietí v podmienkach ZSD, a.s." na základe zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.

Elektromerový rozvádzač pre tri odberné miesta požadujeme umiestniť na verejne prístupné miesto na hranici pozemku, prístupné pracovníkom Západoslovenskej distribučnej a.s. každú dennú i nočnú hodinu - zodpovedný investor stavby.

Pred elektromerom žiadame osadiť hlavné ističe max. dimenzie 3x 3 x 25 A s vyp. charakteristikou typu B.




NN prípojku je potrebné realizovať na základe právoplatného stavebného povolenia alebo oznámení drobnej stavby na príslušnom stavebnom úrade a schválenej projektovej dokumentácie prípojky.

Stavba sa nenachádza v ochrannom pásme VN, VVN vedení a stavbu nekrižujú podzemné siete energetiky vo vlastníctve ZSD.

Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Toto stanovisko nenahrádza vyjadrenie vlastníka/spoluvlastníka pozemku Západoslovenská distribučná.

S pozdravom

Ing. Michal Vajanský   Igor Zmajkovič 

**Západoslovenská distribučná, a.s.**

Čulenova 6, 816 47 Bratislava, [www.zse.sk](http://www.zse.sk)

Ing. Michal Vajanský, vedúci správy ener. zariadení, tel.: +421-(0)2 5061 3101, [michal.vajansky@zsdis.sk](mailto:michal.vajansky@zsdis.sk)

Igor Zmajkovič, špecialista správy ener. Zariadení, tel.: +421-(0)33 556 3008, [igor.zmajkovic@zsdis.sk](mailto:igor.zmajkovic@zsdis.sk)

Na vedomie :

Prílohy : 1xPD

**Západoslovenská distribučná, a.s.**, Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518, DIČ: 2022189048, zápis v OR OS BA I, oddiel Sa, v. č. 3879/B

**Bankové spojenie:** Tatra Banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2610 6826, BIC: TATRSKBX

**Kontakt:** Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1, [www.zsdis.sk](http://www.zsdis.sk), [odberatel@zsdis.sk](mailto:odberatel@zsdis.sk), [dodavatel@zsdis.sk](mailto:dodavatel@zsdis.sk), [vyrobca@zsdis.sk](mailto:vyrobca@zsdis.sk)  
Zákaznícka linka 0850 333 999 prac. dni 7.00 – 19.00 h, Poruchová linka 0800 111 567 nonstop

