



WL13 CYKY-J 3x2,5
WL14 CYKY-J 3x2,5
WL16 CYKY-J 3x2,5
WL21 CYKY-J 3x2,5
WL20 CYKY-J 3x2,5

NAPÁJIOVÁ SOSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S
OCHRANA PRED URAZOM EL. PROUDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLÁCIU, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
OCHRANA PRED URAZOM EL. PROUDOM PRI PORUČE:
PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRUDDOVÝMI CHRÁNIČMI
PROSTREDIE: PODLA STN 33 0300, STN 33 2000-5-51,
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1,
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
VYUŽITIE: BA1, BC1, BD2, BE1, KONŠTRUKCIA: CA1, CB1

POZNÁMKY:
- ELEKTROINŠTALÁCIA V DOME SA PREVEDIE SA PREVEDIE KÁBLAMI CYKY
ULOŽENÝMI POD OMIETKU A ŠTIEPKOCMENT. PRIEČKACH
- VYPÍNAČE SA OSADIA cca 1,2 m A ZASUVKY 0,6 m OD PODLAHY
- ZASUVKY A VYPÍNAČE V KUCHYNI SA OSADIA DO JEDNOTNEJ UROVNE
OD PODLAHY POD NÁSTENNÉ SKRINKY KUCH. LINKY VO VÝŠKE 1,2 m OD PODLAHY
- ELEKTROINŠTALÁCIA V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-7-701
- K HLAVNÉMU UZEMŇOVACIEMU VODIČU SA PRÍPOJÍ HLAVNÝ OCHRANNÝ VODIČ,
VODIVÉ ČASTI PRICHADZAJÚCE DO OBJEKTU (POTRUBIA ÚK, VODY A POD.), ROZVODY
POTRUBIA V OBJEKTE (VODA), HLAVNÉ POSPÁJANIE, POSPÁJANIE KOPELNE
- V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,
STN 33 2000-7-701 DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

SVIETIDLÁ:

- ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ

OSTATNÉ EL. PRÍSTROJE

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMIETKU
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- SÉRIOVÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- JEDNOFÁZOVÁVÁ ZASUVKA JEDNOKÁSOBNÁ POD OMIETKU
- JEDNOFÁZOVÁVÁ ZASUVKA DVOJ-TRÓJNÁSOBNÁ POD OMIETKU
- JEDNOFÁZOVÁVÁ ZASUVKA JEDNOKÁSOBNÁ S VIEČKOM

Autor							
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil				
		Števek Juraj	Števek Juraj				
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,						
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.			
Názov stavby	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum		12/2016	
				Číslo parcely		55/2	
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:Veľké Šenkvice			Stupeň		ODS	
Objekt				Formát		A3	
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka		1:75	
Obsah výkresu	pôdorys 1. PP			Číslo výkresu		01	Číslo sady