



WL01	CYKY-J	3x2,5
WL02	CYKY-J	3x2,5
WL03	CYKY-J	3x2,5
WL04	CYKY-J	3x2,5
WL05	CYKY-J	5x2,5
WL06	CYKY-J	3x2,5

NAPÁŤOVÁ SUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S
OCHRANA PRED URAZOM EL. PROUDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLÁCIU, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
OCHRANA PRED URAZOM EL. PROUDOM PRI PORUČE:
PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRODOVÝMI CHRÁNIČMI
PROSTREDIE: PODLA STN 33 0300, STN 33 2000-5-51,
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1,
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1
VYUŽITIE: BA1, BC1, BD2, BE1, KONŠTRUKCIA: CA1, CB1

POZNÁMKY:
- ELEKTROINŠTALÁCIA V DOME SA PREVEDIE SA PREVEDIE KÁBLAMI CYKY
ULOŽENÝMI POD OMIETKU A ŠTIEPKOCEMENT. PRIEČKACH
- VYPÍNAČE SA OSADIA cca 1,2 m A ZÁSUVKY 0,6 m OD PODLAHY
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KUCHYNI SA OSADIA DO JEDNOTNEJ RÓDVNE
OD PODLAHY POD NASTENNÉ SKRINKY KUCH. LINKY VO VÝŠKE 1,2 m OD PODLAHY
- ELEKTROINŠTALÁCIA V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-7-701
- K HLAVNÉMU ÚZEMŇOVACIEMU VODIČU SA PRÍPOJÍ HLAVNÝ OCHRANNÝ VODIČ,
VODIVÉ ČASŤI PRICHÁDZAJUCE DO OBJEKTU (POTRUBIA ÚK, VODY A POD.), ROZVODY
POTRUBIA V OBJEKTE (VODA), HLAVNÉ POSPÁJANIE, POSPÁJANIE KOPELNE
- V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,
STN 33 2000-7-701 DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

SVIETIDLÁ:

- ⊖ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO
- × ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO
- × ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO NASTENNÉ

OSTATNÉ EL. PRÍSTROJE

- ♂ JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ SÉRIOVÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ♂ SÉRIOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ⌘ KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ⌘ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ POD OMIETKU
- ⌘ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA DVOJ-TRIJNÁSOBNÁ POD OMIETKU
- ⌘ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S VIEČKOM

Autor							
Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil					
Ing. Daniel Mráz	Ing. Števek Juraj	Ing. Števek Juraj					
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,						
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.			
Názov stavby	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum	12/2016		
				Číslo parcely	55/2		
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:☐Veľké Šenkvice			Stupeň	ODS		
Objekt				Formát	A3		
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka	1:75		
Obsah výkresu	pôdorys 1. NP - plánovaná prístavba			Číslo výkresu	01	Číslo sady	