

## POZNÁMKY:

- UZEMNENIE UROBIŤ PÁSKOM FeZn 30x4 ULOŽENÝM AKO ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ. NA PÁSOK PRIPOJIŤ VŠETKY ARMOVANIA PODLAHY
- A VŠETKY OCELOVÉ HMOTY SPOJE UROBIŤ ZVÁRANÍM
- ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ SA UKLADÁ AKO OBVODOVÝ UZEMŇOVAČ POD IZOLAČNO VRSTVU A cca 5cm NAD DNOM VÝKOPU. VODIČ OBKLOPIŤ BETÁNOVOU ZMESOU.
- UZEMŇOVAČ MUSÍ BYŤ ULOŽENÝ TAK, ABY HO DILATAČNÉ SILY NEMOHLI PORUŠIŤ.
- PRÍPDJNICU PEN HL. ROZVÁDZAČA HRS PRIPDJIŤ K ZÁKLADOVÉMU ZEMNIČU
- PRIPOJENIE UROBIŤ POMOCOU TYPOVÝCH SVORIEK, ZVAROVANÉ SPOJE
- PROTIKORÓZNE OŠETRIŤ.

- PROTIKUROZNE USETRIT.

  LPS A UZEMNENIE UROBIŤ V SULADE S STN EN 62305-1,2,3.

  BLESKOZVOD SA PREVEDIE PODLA STN EN 62 305.

  PODLA STN EN 62305-3 MÁ BYŤ ODPOR UZEMNENIA ZVODU NIŽŠÍ AKO RZ < 10Ω.

  MAXIMÁLNA HODNOTA ZEMNÉHO ODPORU UZEMNENIA Re < 2Ω

## LEGENDA:

SK – SVORKA KRÍŽOVÁ SS – SVORKA SPOJOVACIA

SZ – SVORKA SKÚŠOBNÁ SO – SVORKA OKAPOVÁ

SR - SVORKA ODBOČOVACIA SPOJOVACIA

				Ι			
Autor							
Zodp.projektant		Vypracoval	Kreslil				
Ing. Daniel Mráz		Ing. Števek Juraj	Ing. Števek Juraj				
Investor		Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,					
Investor - adresa		Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.		
Názov stavby		NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum		12/2016
					Číslo parcely		55/2
Miesto stavby		Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:Veľké Šenkvice			Stupeň		ODS
Objekt				Formát		A3	
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka		1:75	
Obsah výkresu	BLESKOZVOD - PôDORYS ZÁKLADOV A STRECHY			ECHY	Číslo výkresu	01	Číslo sady