



WL08	CYKY-J	3x2,5
WL09	CYKY-J	3x2,5
WL10	CYKY-J	3x2,5
WL11	CYKY-J	3x2,5
WL12	CYKY-J	3x2,5
WL18	CYKY-J	3x2,5

WL01	CYKY-J	3x2,5
WL17	CYKY-J	3x2,5
WL02	CYKY-J	3x2,5
WL03	CYKY-J	3x2,5
WL19	CYKY-J	5x2,5
WL04	CYKY-J	3x2,5
WL05	CYKY-J	3x2,5
WL06	CYKY-J	3x2,5
WL07	CYKY-J	3x2,5

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PROUDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLACIOU, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ  
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PROUDOM PRI PORUČKE:  
PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM  
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝMI CHRÁNIČMI  
PROSTREDIE: PODLA STN 33 0300, STN 33 2000-5-51,  
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1,  
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1  
VYUŽITIE: BA1, BC1, BD2, BE1, KONŠTRUKCIA: CA1, CB1

POZNÁMKY:  
- ELKTRONŠTALÁCIA V DOME SA PREVEDIE SA PREVEDIE KÁBLAMI CYKY  
ULOŽENÝMI POD OMIETKU A ŠTIEPKOCEMENT. PRIEČKACH  
- VYPÍNAČE SA OSADIA cca 1,2 m A ZÁSUVKY 0,6 m OD PODLAHY  
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KUCHYNI SA OSADIA DO JEDNOTNEJ ÚROVNE  
OD PODLAHY POD NÁSTENNE SKRINKY KUCH. LINKY VO VÝŠKE 1,2 m OD PODLAHY  
- ELEKTROINŠTALÁCIA V KÚPEĽNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-7-701  
- K HLAVNÉMU ÚZEMŇOVACIEMU VODIČU SA PRIPOJÍ HLAVNÝ OCHRANNÝ VODIČ,  
VODIVÉ ČASŤI PRÍCHADZAJÚCE DO OBJEKTU (POTRUBIA ÚK, VODY A POD.), ROZVODY  
POTRUBIA V OBJEKTE (VODA), HLAVNÉ POSPÁJANIE, POSPÁJANIE KÚPEĽNE  
- V KÚPEĽNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,  
STN 33 2000-7-701 DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

SVIETIDLÁ:

- ⊖ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO
- ⊗ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO
- ⊗ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNE

OSTATNÉ EL. PRÍSTROJE

- ⌘ JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ POD OMIETKU
- ⌘ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ⌘ SÉRIOVÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ⌘ SÉRIOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ⌘ KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- ⌘ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNOSOBNÁ POD OMIETKU
- ⌘ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA DVOJ-TRÓJNASOBNÁ POD OMIETKU
- ⌘ JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNOSOBNÁ S VIEČKOM

Autor							
Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil					
Ing. Daniel Mráz	Ing. Števek Juraj	Ing. Števek Juraj					
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,						
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.			
Názov stavby	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum		12/2016	
				Číslo parcely		55/2	
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:☐Veľké Šenkvice			Stupeň		ODS	
Objekt				Formát		A3	
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka		1:75	
Obsah výkresu	pôdorys 1. NP			Číslo výkresu	01	Číslo sady	