



POZNÁMKY:

- UZEMNENIE UROBIŤ PÁSKOM FeZn 30x4 ULOŽENÝM AKO ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ. NA PÁSKO PRIPOJIŤ VŠETKY ARMOVANIA PODLAHY A VŠETKY OCELOVÉ HMOTY – SPOJE UROBIŤ ZVÁRANÍM
- ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ SA UKLADÁ AKO OBVODOVÝ UZEMŇOVAČ POD IZOLAČNO VRSTVU A cca 5cm NAD DNOM VÝKOPU. VODIČ OBKLOPIŤ BETONOVOU ZMESOU.
- UZEMŇOVAČ MUSÍ BYŤ ULOŽENÝ TAK, ABY HO DILATAČNÉ SILY NEMOHLI PORUŠIŤ.
- PRIPOJNICU PEN HL. ROZVÁDZAČA HRS PRIPOJIŤ K ZÁKLADOVÉMU ZEMNÍČU
- PRIPOJENIE UROBIŤ POMOCOU TYPOVÝCH SVORIEK, ZVAROVANÉ SPOJE PROTIKORÓZNE OŠETRIŤ.
- LPS A UZEMNENIE UROBIŤ V SÚLADE S STN EN 62305-1,2,3.
- BLESKOZVOD SA PREVEDIE PODLA STN EN 62 305.
- PODLA STN EN 62305-3 MÁ BYŤ ODPOR UZEMNENIA ZVODU NIŽŠÍ AKO $R_z < 10\Omega$. MAXIMÁLNA HODNOTA ZEMNEHO ODPORU UZEMNENIA $R_e < 2\Omega$

LEGENDA:

- SK – SVORKA KRIŽOVÁ
- SS – SVORKA SPOJOVACIA
- SZ – SVORKA SKOŠOVNÁ
- SO – SVORKA OKAPOVÁ
- SR – SVORKA ODBOČOVACIA SPOJOVACIA

Autor							
Ved.projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil				
		Števek Juraj	Števek Juraj				
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,						
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.			
Názov stavby	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum	12/2016		
				Číslo parcely	55/2		
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:Veľké Šenkvice			Stupeň	ODS		
Objekt				Formát	A3		
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka	1:75		
Obsah výkresu	BLESKOZVOD - PôDORYS ZÁKLADOV A STRECHY			Číslo výkresu	01	Číslo sady	