

**O B E C Š E N K V I C E**  
**Nám. G. Kolinoviča 5, 900 81 Šenkvice**

---

Vážený pán a manželka  
Ing. Števek Juraj  
Radová 1414/20  
957 01 Bánovce nad Bebravou

Číslo 97 – 492/2017-Ká

Vybavuje Ing. M. Kojšová

Šenkvice 08.03.2017

**V E C · Oznámenie – ohlásenie drobnej stavby – elektrickej NN, kanalizačnej a vodovodnej prípojky**

---

Dňa 03.02.2017 ste ohlásili tunajšiemu stavebnému úradu realizáciu drobnej stavby –

„Vybudovanie elektrickej NN prípojky typ CYKY-J 5x10 o dĺžke 16,00 m

Vybudovanie vodovodnej – domovej prípojky dimenzie DN 25 o dĺžke 54,00 m  
vodomerná šachta umiestnená na obecnom pozemku parc. č. 51/3

Vybudovanie kanalizačnej prípojky typ DN 110 o dĺžke 56,00 m “

---

parc. č. 55/2 k. ú. Veľké Šenkvice, ulica Družstevná, Šenkvice

---

Proti uskutočneniu drobnej stavby v rozsahu uvedenom v podaní podľa § 57 ods. 2  
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

**n e m á m e   n á m i e t k y.**

Súčasne Vás upozorňujeme, že ohlásenú drobnú stavbu – elektrickú, vodovodnú a kanalizačnú prípojku môžete uskutočniť len vtedy, ak si zabezpečíte podľa § 44 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov primerané technické vybavenie a odborný dozor nad uskutočnením stavby osobou, ktorá má odbornú kvalifikáciu.


Napojenie navrhovanej kanalizačnej prípojky PVC DN 110 na verejnú kanalizáciu sa vykoná pomocou výseku, otvoru na túto kanalizáciu a vytvorením odbočky. Kanalizačná prípojka a preplachové šachty spolu s napojením na obecnú kanalizáciu musia byť trvale vodotesné. Do kanalizácie môžu byť napojené len splaškové vody (**nie dažďové**).

Po ukončení prác je stavebník **povinný napojenie na verejnú kanalizáciu nahlásiť** na Obecný úrad Šenkvice – p. Jozefína Tichej (tel. čísla 033/649 6311, 648 6017, e-mail fakturacia@senkvice.org).


**Toto oznámenie nenahrádza rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov (napr. povolenie na rozkopávku verejného priestranstva a miestnej komunikácie).**

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby je stavebník povinný dodržať príslušné slovenské technické normy

Správny poplatok vo výške 10,- € bol uhradený do pokladne OcÚ



Mgr. Peter Fitz  
starosta obce



OBEC ŠENKVICE  
Nam. G. Kolínoviča 5  
900 81 ŠENKVICE  
- 01 -



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.  
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I  
oddiel Sa, vložka č. 3080/B  
IČO 35850370, DIČ. 2020263432, IČ DPH SK2020263432

FO-5-2-04

Vážený pán  
Ing. Juraj Števek  
Radová 1414/20  
957 01 Bánovce nad Bebravou

Váš list zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Miesto a dátum odoslania
19.12.2016	51938/2016/JJ	Janikovičová	Bratislava, 10.01.2017

Vec:

**Vyjadrenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. /ďalej len BVS/ k projektovej dokumentácii k zlučenému územnému a stavebnému konaniu a pripojeniu na verejný vodovod pre stavbu: „Ohlásenie drobnej stavby – prípojky“, ul. Družstevná, k. ú. Veľké Šenkvice, parc. č. 55/2, Investor: Ing. Juraj Števek /Z1389262/.**

Žiadosťou zo dňa 19.12.2016 ste nás požiadalí o vyjadrenie k projektovej dokumentácii: „Ohlásenie drobnej stavby – prípojky“

Z hľadiska BVS k technickému riešeniu zásobovania pitnou vodou a k odvádzaniu a čisteniu odpadových vôd v zmysle § 17 ods. 2 písm. i) a § 18 ods. 2 písm. i) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov zaujímame nasledovné stanovisko

## EXISTUJÚCI STAV

V súčasnosti podľa popisu v žiadosti nie je hore uvedená nehnuteľnosť pripojená na verejný vodovod a nie je pripojená na verejnú kanalizáciu.

## NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

### Zásobovanie vodou

- Zásobovanie predmetnej stavby vodou je navrhnuté prostredníctvom jestvujúcej vodovodnej prípojky DN 32, ktorá je pripojená na verejný vodovod DN 110, vedeného v tejto lokalite
- Za vodomernou šachtou bude pokračovať vodovodné potrubie DN 25 (dimenzia z projektu, zodpovedný projektant Ing. arch. Pavol Šrankota)
- Do vodomernej šachty (vnútorné svetlé rozmery 1200 x 900 x 1500 mm) na pozemku parc. č. 51/3, je navrhnuté osadiť ďalšiu vodomernú zostavu na T-kus.
- Potreba vody je vypočítaná  $Q_p = 640$  l/deň

**K žiadosti bola doložená Dohoda o pripojení na vodovodnú prípojku - p. Maluniaková (vyjadrenie BVS, zn. 44272/2016/JJ, zo dňa 08.11.2016).**

**Call centrum:** 0850 123 122, pracovné dni: 7<sup>00</sup>–16<sup>00</sup> **Poruchový dispečing:** 0800 121 333, nonstop

**Fax:** 02/482 53 510, **E-mail:** sluzby@bvsas.sk, **Web:** [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk)

**Bankové spojenie:**

VÚB, a. s., **IBAN:** SK07 0200 0000 0000 0100 4062, BIC: SUBASKBX,

Tatra Banka, a. s., **IBAN:** SK14 1100 0000 0029 2212 3700, BIC: TATRSKBX

## Odvádzanie odpadových vôd

- Odvádzanie odpadových vôd z predmetnej nehnuteľnosti je navrhnuté prostredníctvom novej kanalizačnej prípojky, DN 160, ktorá bude napojená do obecnej kanalizácie vedenej v tejto lokalite.
- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ z predmetnej nehnuteľnosti je navrhnutý do vsaku na pozemku investora.

## VYJADRENIE BVS

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti v trase vodovodu a kanalizácie, požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany, vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

Pásma ochrany určené podľa predpisov do účinnosti Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a výnimky z nich zostávajú zachované.

K stavbe „Ohlásenie drobnej stavby – prípojky“ **nemáme námietky**, ak cez predmetnú a so stavbou súvisiace nehnuteľnosti nie sú trasované rozvody vodovodov a kanalizácií BVS, vrátane ich súčastí a bude dodržané ich pásmo ochrany.

Technické riešenie, návrh a realizácia vodovodnej prípojky musí byť v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení ďalších zákonov, za súčasného dodržania STN, EN a ON, vrátane ich zmien a dodatkov a v súlade s platnými „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technickými podmienkami zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ (ďalej len „technické podmienky“)

V zmysle „technických podmienok“ je potrebné navrhnuť a realizovať vodomernú šachtu a zároveň je potrebné dodržať platné ON 75 5411, STN 75 5401, STN 75 5403 a STN 73 6005, príp. ďalšie súvisiace normy a zákony, vrátane ich zmien a dodatkov.

**Platné: „TECHNICKÉ PODMIENKY pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu a technické podmienky zriaďovania a odstraňovania vodovodnej a kanalizačnej prípojky v podmienkach Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ sú dostupné v kontaktných centrách a zverejnené na internetovom sídle [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk).**

Vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov súvisiacich s vodovodnou a kanalizačnou prípojkou.

Vzájomné práva a povinnosti vzhľadom na spoluvlastnícke (príp. iné) vzťahy je potrebné doriešiť vzájomnými zmluvnými vzťahmi

Všetky vodohospodárske zariadenia, ich trasovania, pripojenia a križovania musia byť v koordinácii a v súlade s platnými STN.

### A. Zásobovanie vodou

S navrhovaným technickým riešením zásobovania predmetnej nehnuteľnosti vodou montážou vodomernu na T- kus **budeme súhlasiť** za predpokladu, že budú dodržané podmienky BVS, uvedené v texte vyjadrenia:

#### a/ Vodovodná prípojka

1. **Pripojenie na verejný vodovod montážou vodomera na T- kus je možné len vtedy, ak už na danú nehnuteľnosť nebola zriadená iná vodovodná prípojka a za predpokladu, že bude zrealizované pripojenie na verejný vodovod vodovodnou prípojkou (p.Maluniaková) a bude osadený prvý fakturačný vodoměr (p.Maluniaková).**
2. Ak jestvujúca vodovodná prípojka, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná jej rekonštrukcia na náklady vlastníka
3. Pri montáži vodomera na T- kus nesie zodpovednosť za kapacitu a technický stav jestvujúcej vodovodnej prípojky jej vlastník a náklady spojené s jej výmenou alebo rekonštrukciou počas montáže vodomera na T- kus znáša žiadateľ napojenia na T- kus
4. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomermom musí byť priama bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody
5. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor.
6. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody.
7. Vzhľadom na dĺžku vnútorných vodovodných rozvodov, za kvalitu pitnej vody a tlakové pomery na týchto rozvodoch zodpovedá projektant a investor stavby. BVS zodpovedá za kvalitu vody po uzáver na vodovodnom potrubí.
8. Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod nájdete na našej webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk), v sekcii O vode > Kvalita vody > Zásady starostlivosti o vnútorný - domový vodovod  
Vodárenská spoločnosť je zodpovedná za kvalitu dodávanej vody len po vstup do vodovodnej prípojky. Za vnútorný vodovod, účel ktorému slúži, za jeho stav a prípadné ovplyvnenie kvality vody z vodovodného kohútika, je v plnej miere zodpovedný majiteľ domu alebo bytu  
Vnútorný vodovod musí byť navrhnutý tak, aby nedochádzalo k stagnácii vody. Stagnujúca voda je porovnateľná s potravinou po záručnej dobe. V stagnujúcej vode nemusia nutne prebehnúť negatívne zmeny. V prípade, že tieto zmeny prebehnú, nemusia byť postrehnuteľné zmyslami.
9. Zasahovať do verejného vodovodu a vykonávať pripojenie na verejný vodovod môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.
10. Dohodu o pripojení na vodovodnú prípojkou je potrebné vždy pri prevode nehnuteľnosti aktualizovať podľa nových vlastníckych vzťahov. Overený originál je potrebné odovzdať v BVS vždy pri nahlasovaní zmeny odberateľa
11. **Ku dňu termínu montáže vodomera je žiadateľ povinný označiť vnútorné rozvody pripájanej nehnuteľnosti, resp. označiť vo vodomernej šachte, ktorý vnútorný rozvod na prípojke bude trasovaný k parc. č. 55/2.**

#### b/ Vodomerná šachta

1. Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo – vodoměr. Vodoměr je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS.
2. Vodomerná šachta musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS
3. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu.
4. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom.

- 5 Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty

### c/ Montáž meradla – vodomeru

Náklady na montáž fakturačného vodomeru znáša vlastník pripájanej nehnuteľnosti

V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru

Tlačivo **Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod** nájdete na našej webovej stránke [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk) alebo v kontaktných centrách.

V zmysle § 22 ods 1 a § 23 ods 1 zákona č. 442/2002 Z z o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe **zmluvy o dodávke pitnej vody ( vodné )** uzatvorenej s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom budúceho verejného vodovodu.

### B/ Odvádzanie odpadových vôd

K odvádzaniu vôd z povrchového odtoku /zrážkových vôd/ do vsakovacích blokov na pozemku investora **nemáme námietky.**

**V obci Šenkvice BVS neprevádzkuje verejnú kanalizáciu.**

BVS si vyhradzuje právo zmeny vyjadrenia na základe novozistených skutočností.

Vyjadrenie BVS je platné dva roky

Po strate platnosti vyjadrenia podľa predchádzajúcej vety je žiadateľ povinný pred realizáciou prípojok požiadať o nové vyjadrenie, resp. o predĺženie platnosti pôvodného vyjadrenia

S pozdravom



Ing. Slavka Krišková  
vedúca oddelenia vyjadrovacích činností

### Prílohy

Projektová dokumentácia, Výpis z listu vlastníctva, Kópia katastrálnej mapy, Kópia Dohody o pripojení na vodovodnú prípojku

### Na vedomie

BVS: DDV, DOOV

### Upozornenie

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z verejného vodovodu dochádza k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods 2 písm e/ zákona č 300/2005 Z z, Trestný zákon v znení neskorších predpisov V prípade neoprávneného vypúšťania odpadovej vody do verejnej kanalizácie sa producent dopúšťa priestupku podľa § 40 ods 1 písm e/ zákona č 442/2002 Z z



# DOHODA O PRIPOJENÍ NA VODOVODNÚ PRÍPOJKU

FO-24-1-1-04

## ČLÁNOK I.

1.1		
ANDREA MALLIAROLA'		
*Meno a priezvisko		
CINTO RIVIERA	10	
*Ulica	*Popisné číslo	
SENKVICE	702 81	
*Mesto/obec	*PSČ	
	1908 1925	
*Technické číslo odberu	*Dátum narodenia	
je vlastníkom vodovodnej prípojky a vodomernej šachty nachádzajúcej sa na nehnuteľnosti,		
ku ktorej má vlastnícke (príp. iné) právo:		
VEČKE SENKVICE	51/3	640
*Katastrálne územie	*Parcelné číslo	*Číslo listu vlastníctva

a

1.2		
JURAJ ŠTEVEK		
*Meno a priezvisko		
RADOVA 1414/20	1414/20	
*Ulica	*Popisné číslo	
BÁNOVCE NAD BEBRÁVOU	702 01	
*Mesto/obec	*PSČ	
22.06 1984		
*Dátum narodenia		
je vlastníkom nehnuteľnosti:		
VEČKE SENKVICE	55/2	4611
*Katastrálne územie	*Parcelné číslo	*Číslo listu vlastníctva

Vypíšte všetky políčka označené \*

uzatvárajú nasledovnú „Dohodu“:

## ČLÁNOK II.

- 2 1 Vlastník uvedený pod bodom 1 1 súhlasí, aby v jeho vodomernej šachte bol osadený vodomer pre vlastníka nehnuteľnosti uvedenej pod bodom 1 2 a tento odoberal vodu z vodovodnej prípojky vlastníka
- 2 2 Vlastník uvedený pod bodom 1.1 sa zaväzuje
- a) zabezpečiť vstup na svoj pozemok užívateľovi prípojky a vodomeru za účelom jeho kontroly a odstavenia prívodu vody,
  - b) zabezpečiť vstup na svoj pozemok pracovníkom BVS, a s , poverených na vykonanie odpočtu vodomeru, jeho výmeny a k obsluhu a údržbe prípojkového uzáveru vody, ako aj ostatných činností v zmysle zákona č 442/2002 Z z o verejnom vodovode a verejnej kanalizácii,
  - c) vlastník sa zavazuje, v prípade prevodu nehnuteľnosti na inú osobu, túto skutočnosť zakotviť do zmluvy o prevode vlastníctva

## ČLÁNOK III.

- 3 1 Táto dohoda oprávňuje vlastníka vodomeru BVS, a s , vstupovať na pozemok parc č 51/3 v kat. území VEČKE SENKVICE, na ktorom je vybudovaná vodomerá šachta, za účelom osadenia vodomeru a činností uvedenej v bode 2 2 b)
- 3 2 Je na vôli zmluvných strán upraviť vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto „Dohody“ formou dohody o vecnom bremene

- 3.3 „Dohoda“ je platná len po overení podpisov obidvoch zmluvných strán.
- 3.4 Jedno vyhotovenie „Dohody“ zašlú zmluvné strany vlastníkov vodomeru BVS, a s
- 3.5 Od tejto „Dohody“ je možné odstúpiť iba po overenej písomnej dohode obidvoch vlastníkov nehnuteľností
- 3.6 Náklady, ktoré vzniknú v súvislosti so zrušením „Dohody“ znáša osoba, na podnet ktorej prišlo k zrušeniu „Dohody“.
- 3.7 O odstúpení od tejto „Dohody“ je povinný vlastník nehnuteľnosti, na podnet ktorého došlo k odstúpeniu, bezodkladne informovať písomne BVS, a s, a doložiť overenú písomnú dohodu podľa bodu 3.5
- 3.8 Túto „Dohodu“ je potrebné vždy pri prevode nehnuteľností aktualizovať podľa nových vlastníckych vzťahov jednotlivých nehnuteľností a vodovodnej prípojky a vodomerej šachty. Jej overený originál je potrebné odovzdať v BVS, a s, vždy pri nahlasovaní zmeny odberateľa

**SÚHLAS S EVIDENCIOU A SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
PODĽA ZÁKONA č. 122/2013 Z. z.**

Vlastník bene na vedomie, že informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov sú zverejnené na internetovom sídle [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk)

1.1. Meno a priezvisko

1.2. Meno a priezvisko

Podľa knihy na osvedčovanie podpisov č. 443/2016  
podpisal/a/ vlastnoručne (uznal/a/ podpis za vlastný)  
Meno a priezvisko ANDREA MALINIÁKOVÁ  
r.č. 455809/6114  
trvalý pobyt ŠENKVICE, CINTORINÁKA 10  
Totožnosť preukázana OP číslo E8385305  
v Šenkviach, dňa 16.12.2016 hod. 18:00

Foguer  
podpis osvedčujúceho



Podľa knihy na osvedčovanie podpisov č. 444/2016  
podpisal/a/ vlastnoručne (uznal/a/ podpis za vlastný)  
Meno a priezvisko JÚRAJ ŠTEVEK  
r.č. 840622/7126  
trvalý pobyt RADOTA 144/29, BAŇOVCE, LAŠ. BEBLA  
Totožnosť preukázana OP číslo EA613255  
v Šenkviach, dňa 16.12.2016 hod. 17:40

podpis osvedčujúceho





**Schéma vodomernej šachty  
pre vodovodnú prípojku DN 25, DN 32, DN 40, DN 50  
s umiestnením 2 meradiel**

(minimálne vnútorné rozmery v mm)

