

NAPÄŤŪVÁ SUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S CHRANA PRED URAZOM EL. PRODUM V NORMALNEJ PREVADZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLACIOU, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASTÍ OCHRANA PRED WRAZOM EL. PRUDOM PRI PORUCHE: PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRUDOVÝMI CHRÁNIČMI PRISTREDIE: PDILA STN 33 0300, STN 33 2000-5-51, AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 VYUŽITIE: BA1, BC1, BD2, BE1, KONŠTRUKCIA: CA1, CB1

PDZNÁMKY:

- ELKTRONŠTALÁCIA V DOME SA PREVEDIE SA PREVEDIE KABLAMI CYKY ULOŽENÝMI POD OMIETKU A ŠTIEPKOCEMENT. PRIEČKACH
- VYPÍNAČE SA OSADIA cca 1,2 m A ZÁSUVKY 0,6 m OD PODLAHY
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KUCHYNI SA OSADIA DO JEDNOTNEJ UROVNE
- OD PODLAHY POD NÁSTENNÉ SKRINKY KUCH. LINKY VO VÝŠKE 1,2 m OD PODLAHY - ELEKTROINŠTALÁCIA V KUPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-7-701
- K HLAVNÉMU UZEMŇOVACIEMU VODIČU SA PRIPOJÍ HLAVNÝ OCHRANNÝ VODIČ, VODIVÉ ČASTI PRICHÁDZAJUCE DO OBJEKTU (POTRUBIA UK, VODY A POD.), ROZVODY POTRUBIA V OBJEKTE (VODA), HLAVNÉ POSPAJANIE, POSPAJANIE KUPELNE V KUPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,
- STN 33 2000-7-701 DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

SVIETIDLÁ

ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO

→ ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO

ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ

OSTATNÉ EL. PRÍSTROJE

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ POD OMIETKU
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- SÉRIOVÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ POD OMIETKU
- L JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA DVOJ-TROJNÁSOBNÁ POD OMIETKU
- → JEDNOFAZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S VIEČKOM

Autor						
Ved.projektant		Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil		
			Števek Juraj	Števek Juraj		
Investor		Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,				
Investor - adresa		Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.	
Názov stavby		NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum	12/2016
					Číslo parcely	55/2
Miesto stavby		Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:□Veľké Šenkvice			Stupeň	ODS
Objekt					Formát	A3
Profesia	ELEK	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka	1:75
Obsah výkresu	pôdorys 1. NP			Číslo výkresu 01	Číslo sady	