



WL13	CYKY-J	3x2,5
WL14	CYKY-J	3x2,5
WL16	CYKY-J	3x2,5
WL21	CYKY-J	3x2,5
WL20	CYKY-J	3x2,5

NAPÁŤOVÁ SUSTAVA: 3/N/PE AC 400/230 V TN-S  
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE: PODLA STN 33 2000-4-41, IZOLÁCIU, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASTÍ  
OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDDOM PRI PORUČE:  
PODLA STN 33 2000-4-41, SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA, POSPÁJANÍM  
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PRUDDOVÝMI CHRÁNIČMI  
PROSTREDIE: PODLA STN 33 0300, STN 33 2000-5-51,  
AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1,  
AM3-1, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1  
VYUŽITIE: BA1, BC1, BD2, BE1, KONŠTRUKCIA: CA1, CB1

POZNÁMKY:  
- ELEKTROINŠTALÁCIA V DOME SA PREVEDIE SA PREVEDIE KABLAMI CYKY  
ULOŽENÝMI POD OMIETKU A ŠTIEPKOCEMENT. PRIEČKACH  
- VYPÍNAČE SA OSADIA cca 1,2 m A ZÁSUVKY 0,6 m OD PODLAHY  
- ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KUCHYNI SA OSADIA DO JEDNOTNEJ ROVNE  
OD PODLAHY POD NÁSTENNE SKRINKY KUCH. LINKY VO VÝŠKE 1,2 m OD PODLAHY  
- ELEKTROINŠTALÁCIA V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-7-701  
- K HLAVNÉMU ÚZEMŇOVACIEMU VODIČU SA PRIPOJÍ HLAVNÝ OCHRANNÝ VODIČ,  
VODIVÉ ČASTI PRICHÁDZAJUCE DO OBJEKTU (POTRUBIA UK, VODY A POD.), ROZVODY  
POTRUBIA V OBJEKTE (VODA), HLAVNÉ POSPÁJANIE, POSPÁJANIE KOPELNE  
- V KOPELNI SA PREVEDIE PODLA STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54,  
STN 33 2000-7-701 DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE

SVIETIDLÁ:

- ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO
- ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ

OSTATNÉ EL. PRÍSTROJE

- JEDNOFÁZOVÝ SPÍNAČ POD OMIETKU
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- SÉRIOVÝ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ POD OMIETKU
- JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNOKANÁSOBNÁ POD OMIETKU
- JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA DVOJ-TRÓJNÁSOBNÁ POD OMIETKU
- JEDNOFÁZOVÁVÁ ZÁSUVKA JEDNOKANÁSOBNÁ S VIEČKOM

Autor							
Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil					
Ing. Daniel Mráz	Ing. Števek Juraj	Ing. Števek Juraj					
Investor	Števek Juraj r. Števek Ing. a Dáša Števeková r. Hreňáková,						
Investor - adresa	Radová, 1414/20, 95701 Bánovce nad Bebravou,			Čís.zák.			
Názov stavby	NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA UL. DRUŽSTEVNÁ			Dátum	12/2016		
				Číslo parcely	55/2		
Miesto stavby	Parcelné číslo C-KN 55/ 2, Katastrálne územie:Veľké Šenkvice			Stupeň	ODS		
Objekt				Formát	A3		
Profesia	ELEKTROINŠTALÁCIE			Mierka	1:75		
Obsah výkresu	pôdorys 1. PP			Číslo výkresu	01	Číslo sady	