
خدمة افضل؛ لحياة اجملا Better service for beautiful life



## بادیة جبالیاالنزلیة Jabalia AL.Nazlh Municipality



الموقر،،،

السيد / رئيس بلدية جباليا النزلة الله وبركاته،،،

الموضوع / تحسين معامل القدرة لمرافق المياه والصرف الصحي

نفيد سيادتكم علماً بأنه وصلني كشف من شركة توزيع الكهرباء يوضح فيه غرامات معامل القدرة لعام 2022 والتي بلغت 374,367.21 شيكل وهذا نتيجة خلل لوحة المكثفات في لوحات التحكم الرئيسية في الأبار ومحطات الصرف الصحي وتم التحدث أكثر من مرة مع قسم الصيانة والتشغيل لحل هذه الإشكالية.

و عليه نأمل من سيادتكم عمل اللازم والمساعدة في حل مشكلة لوحة المكثفات في لوحات التحكم الرئيسية في الأبار ومحطات الصرف الصحي بالسرعة الممكنة حتى لا يُحتسب غرامات معامل القدرة.

هذا العامر...
ولكم منا كل الاحترام والتقدير...
رئيس قسم الكهرباء والاتارة
منا كل الاحترام والتقدير...
منادي على جمعة عوكل
منا كل الاحترام والتقدير...
منادي على جمعة عوكل
منا كل الاحترام والتقدير...
منادي على جمعة عوكل المنابع والمنابع و

رقه	م الاشتراك	Kwa	اجمالي الاستهلاك	اجمالي ثمن الاستهلاك	اجمالي عرامه القدرة
Fibrary II		خزان میاه تیکا	263090	263090	19489.27
_		بئر مياه المروة	177120	106272	4049.28
_		بئر میاه حراء	204560	122736	8988.66
_		بئر مياه الفاتح	230838	138502.8	3219.95
_		بئر مياه البوسنة والهرسك	158056	94833.6	5560.03
		بئر مياه تل الزعتر	215910	129546	9783.94
-		بئر میاه یافا	123925	74355	5651.41
_		بلدية جباليا النزلة/بئر مياه الشفا	224929	224929	17592.72
		بئر مياة السرساوي	455739	273443.4	2544.75
-	30240235	بلدية جباليا/بئر مياة الزرقاء	96971	58182.6	6694.3
_	30300001	بئر مياه أبوشرخ الشرقي	139646	83787.6	6560.26
-	30300002	بئر مياه أبوشرخ الغربي	220223	132133.8	10450.09
	30300003	بئر مياه الخزان	321336	192801.6	34991.6
_	30300004	بئر مياه (الهسي) المجلس	484708	484708	38032.7
_	30300006	بئر مياه المعسكر (أبوطلال)	344008	344008	60313.11
_	30300007		255154	153092.4	15414.66
	30300009		1303600	1303600	20309.22
	30300003		560929	560929	28449.84
_	30300012		1550	930	233.64
	30303742	111 7 11	189200	113520	10381.77
	30316428	120 2000 N	584600	584600	65656.01
4	203 10428	. بندیه جبدی رسود ۱۹۰۰ .			374,367.21