



التاريخ: ٢٠٢٣/٢/٦

ص.م. ٢٠٢٣/٣

حفظه الله

الأخ الفاضل / م. مازن عبد النجار

رئيس بلدية جباليا النزلة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



الموضوع / إفادة حول بناية المواطن باسم نظمي السلطان

نرسل إليكم بأجمل التحيات متمنين لكم دوام الصحة و العافية و التوفيق في أداء مهامكم لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ، أما بعد :

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبناء على كتابكم بتاريخ ٢٠٢٣-١-٣١ نفيدكم علماً بأن وحدة الإشراف وضبط الجودة بنقابة المهندسين قامت بزيارة البناية الخاصة بالمواطن / باسم السلطان وتم التواصل مع المكتب الاستشاري والتأكد عليه بأن يقوم بصب أحزمة أرضية (داخلية) بين القواعد لتعزيز صلابة المنشأة إنشائياً وزيادة سمك سقف التسوية إلى ٢٨ سم بالإضافة لفتح كافة الجسور الثانوية في سقف طابق التسوية.

وترى وحدة الإشراف وضبط الجودة أن الإجراءات الفنية المتخذة تعتبر كافية لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وستتابع وحدة الإشراف تنفيذ الإجراءات المتفق عليها ، مع تحمل المكتب الهندسي المشرف لكافة المسؤوليات الهندسية والقانونية حول سلامة كافة العناصر الإنشائية للمبنى.

**شاكرين حسن تعاونكم وتفضلوا بقبول فائق الاحترام**

رئيس فرع الشمال

المهندس / محمد العسكري

15/2/23

٣  
سيد دائرة التخطيط  
للمعزل على العنبر

فرع محافظة الشمال

بيت لاهيا - مفترق الشيخ زايد - مقابل مدرسة بيت لاهيا الإعدادية

+970-8-2475055

P.O.Box: 1054

+970-8-2475055

North@enggaza.ps