

من: hesham ghonaim <ghonaimhesham@gmail.com>  
إلى: CMWU <cmwu@cmwu.ps>  
التاريخ: 29 ص 11:00، 2022/11/  
الموضوع: صيانة طارئة لمحطات الصرف الصحي بلدية جباليا النزلة صادر رقم 900  
تم الإرسال بواسطة gmail.com

دولة فلسطين - وزارة  
Ministry Of Local Government



بلدية جباليا  
Jabalia AL.Nazlh Municipality



حفظكم الله

سعادة المهندس / منذر عيسى شبلاق  
مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

### الموضوع: صيانة طارئة لمحطات الصرف الصحي - بلدية جباليا

تهديكم بلدية جباليا النزلة أطيب التحيات وأعظمها، وتتمنى لكم موفور الصحة، ودوام العافية.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيد سيادتكم علماً بوجود أعطال طارئة في محطة أبو راشد ومحار

وسرداح:-

محطة أبو راشد : تركيب موانع ميكانيكية علوية وسفلية وتركيب فراش لمضخة KW125.

محطة محار : تركيب موانع ميكانيكية علوية وسفلية وتركيب فراش مع إعادة لف مضخة (ksb 38kw).

محطة سرداح : إعادة لف وتركيب موانع ميكانيكية لمضخة (FLYGT - 9 kw).

لذا نامل من سيادتكم الاطلاع والموافقة على أعمال الصيانة اللازمة، والايجاز إلى المختصين لديكم بعمل

اللازم قبل المنخفض المتوقع خلال الأسبوع القادم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أخوكم

م. مازن عبد النجار

رئيس البلدية

5 جمادى الأولى 1444 هـ، 2022.11.28 م

