



2022-10-05م

سعادة الأخ / م. مازن عبد النجار المحترم
رئيس بلدية جباليا النزلة

تحية طيبة وبعد،،

الموضوع/ ترخيص لحفر بئر مياه جديد (جوار جمعية الوفاق)

تهديكم سلطة المياه وجودة البيئة أطيب التحيات وتتمني لسيادتكم السداد والتوفيق وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه وردا على كتابكم الوارد إلينا بتاريخ 2023/12/15 بخصوص طلبكم ترخيص لحفر بئر مياه جديد في منطقة جباليا بئر النعجة جوار جمعية الوفاق وبناءا على الزيارة الميدانية ودراسة المختصين فانه لا مانع لدينا من منح بليديكم ترخيص لحفر البئر وفق الشروط التالية:

1. معدل التصريف من البئر لا يزيد عن 40 متر مكعب/الساعة
2. إغلاق بئر فريجة ذو الملوحة العالية رخصة رقم D/99
3. إغلاق محكم للبئر الجديد عبر انشاء غرفة من الباطون او الحديد
4. انشاء نظام كلورة لتعقيم مياه البئر في الشبكة.

وهنا تجدر الإشارة الى ضرورة تقديم جميع الأوراق الثبوتية اللازمة لترخيص البئر قبل الشروع في عملية الحفر وان يكون مقاول الحفر مرخصا لدى سلطة المياه وجودة البيئة.

وتفضلوا بقبول ذلك بفائق الاحترام والتقدير

د. يوسف إبراهيم
رئيس سلطة المياه وجودة البيئة



محمد أبو رياح
مدير دائرة المياه والصرف
لحفر البئر

مرفق:

- المواصفات الفنية للحفر

نسخة:

- وحدة مصادر المياه

- وحدة الشؤون التنظيمية



م. مازن عبد النجار

غزة - بجوار مستشفى الشفاء



المواصفات الفنية للحفر:

البند	
الاحداثي السيني	101,159
الاحداثي الصادي	105,090
طبوغرافية الأرض (متر من مستوى سطح الأرض)	33متر
العمق الكلي للبئر المتوقع	60متر
عمق المياه الجوفية (متر من مستوى سطح الأرض) متوقع	38متر
تركيز عنصر الكلوريد (مليجرام/التر)	400-300 مليجرام/التر
تركيز مركب النترات	120-100 مليجرام/التر
قطر انابيب الحفر	"16-14
قطر انابيب التغليف	"12-10
قطر انابيب المصافي	"12-10
معدل التصريف (مترمكعب/الساعة)	40



