

कार्यालय, निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।



पत्रांक / Audit / 4362 / 1D-12-F.O-2022(Part-IX)

दिनांक 29.10.2024

☎ 0612-2222020

✉ sfocumdirector-bih@gov.in

सेवा में,

आर० एस० के० पब्लिक स्कूल,
बस्तीपुर, डेहरी ऑन सोन, रोहतास।
(E-Mail-rskpublicschooldehriionsone@gmail.com)

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आर० एस० के० पब्लिक स्कूल, बस्तीपुर, डेहरी ऑन सोन, सासाराम में अवस्थित है। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, डेहरी ऑन सोन द्वारा दिनांक 26.09.2024 को अग्नि अंकेक्षण किया गया है। राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत लगाये गये अग्निशमन यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण पर्याप्त प्रतीत होते हैं।


अतः उक्त संस्थान का वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता दिनांक 25.09.2025 को समाप्त हो जायेगी। संस्थान प्रबंधक/मालिक पुनः दिनांक 26.09.2025 को अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-01. जिला अग्निशमन पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, डेहरी ऑन सोन को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

विरेंद्र कुमार

प्रपत्र-“श”

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014, की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खस विन्हित भवन :- आर० एस० के० पब्लिक स्कूल
बरनीपुर डेहली ओन-सोन राहनाल
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 2019
3. अनापति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- 2024
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :- 30-06-2023
5. भवन अधिभोग का प्रकार :- निजी (स्केल)
6. उप-कब्जे (sub-occupancy) के प्रकार :- स्कूल (शैक्षणिक संस्थान)
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई (मीटरमें):- 09 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई :- 03.65 मीटर
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- 12 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्गमीटरमें) :- 2333 वर्ग मीटर
(तलघर औरस्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या :- 1+02
12. तलघर की संख्या :- नहीं
13. स्टिल्ट/भूतल की संख्या :- नहीं
14. ब्लॉक की संख्या :- 2
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार :- 1.5 टन
16. मंजिल वार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या) :- शिक्षक एवं विद्यार्थी सबीर 720
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) :- बरनीपुर रोड डेहली ओन-सोन एवं 20 फीट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है:- हो
19. क्या मृत अंत (Dead end)में समाप्त हो रहा है:- नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरह सेट बैंक की चौड़ाई :- सिर्फ ब्लॉक के दो तरफ
21. भवन के चारो ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच :- सिर्फ दो तरफ से
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम ऊँचाई एवं चौड़ाई:- 04.54 मीटर एवं 05.48 मीटर
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) :- हो एवं 12
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारो तरफ दूरी) :- हो
25. प्रवेश द्वार की संख्या :- 2
26. निकासी द्वार की संख्या :- 2
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :- हो
28. आंतरिक सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) :- 03 एवं 4 फीट
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) :- नहीं
30. यात्रा दूरी (सब से दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) :- नहीं
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप) :- नहीं
32. यात्रा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नहीं

बंद उध्वाधर खुला स्थान :- ~~नहीं~~

38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :- ~~हैं~~

39. कैबिज निकासी की स्थिति :- ~~सही है~~

40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत :- ~~हैं~~

41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि :- ~~नहीं~~

42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- ~~नहीं~~

43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन :- ~~नहीं~~

44. धुआँ निकासी व्यवस्था :- ~~नहीं~~

45. विद्युत अधिष्ठापन :- ~~हैं~~

46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- ~~ट्रांसफॉर्मर~~

47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत :- ~~हैं~~ (जरूरत)

48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- ~~हैं~~

49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- ~~हैं~~

50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- ~~हैं~~

51. स्वचालित जाँच और अलार्म सिस्टम (धूम, संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीमा डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि नियंत्रण पैनल) :- ~~हैं~~

52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- ~~हैं~~

53. नली रील :- ~~हैं~~

54. वेट राईजर्स :- ~~नहीं~~

55. सूखी राईजर्स :- ~~नहीं~~

56. डाउन कमर :- ~~नहीं~~

57. यार्ड हाइड्रेंट :- ~~नहीं~~

58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- ~~नहीं~~

59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- $5000 \times 4 = 20,000$ लीटर

60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए पम्प/बूस्टर पम्प

(संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प

61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/गैक/क्रमांक/एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण

का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- ABC-04 Kg 06 अग्नि, ABC 06 Kg

08 अग्नि, 2024.5 Kg 04 अग्नि, लोम वॉल्टेज

02 अग्नि, लोम वॉल्टेज 2 सेट एवं लोम वॉल्टेज

62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- ~~नहीं~~

63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- ~~हैं~~

64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- ~~नहीं~~

65. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है :- आज दिनांक 26.09.2024 को

आग शांति डिब्बी क्षेत्रा अन्तर्गत आग शांति पदाधिकारी, डिब्बी अपने कर्मियों के साथ आग शांति के पाब्लिक हकल बस्तीपुर डिब्बी ऑन-राइन रोहतास का प्रबंधन के लिए डिब्बी में संस्थान का अग्नि अंशे सहा किया गया, अग्नि अंशे के क्रम में संस्थान में लगे अग्निशामक प्रक्रियाशील अवस्था में पाये गये तथा प्रबंधन की सुझाव दिया गया की अपने संस्थान में समय समय पर मोड ड्रिल, संस्थान में आधे ठापरि अग्निशामक यंत्र की किसी रिजिस्ट्रार लोम एवं रिजिस्ट्रार द्वारा इलेक्ट्रिकल के द्वारा विजली पॉइंट एवं वायरिंग का जाँच तथा अग्निशामक यंत्रों का सजाव-सजाई एवं देख-रेख करवाने रहेंगे। अन्यथा शादी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी संस्थान का अग्नि अंशे सहा प्रमाण पत्र निम्न किया जा सकता है।

अग्नि डि. लोम वॉल्टेज
26.09.2024

अ

पत्रांक 16836 / ID-12-F O-2022

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25/7/2023 /

सेवा में,

R.S.K. Public School,
Bastipur, Dehri-On-Sone, Rohtas.

विषय:- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि R.S.K. Public School, Bastipur, Dehri-On-Sone, Rohtas में अवस्थित है। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, डिहरी द्वारा दिनांक 30.06.2023 को अग्नि अंकेक्षण किया गया है। राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 एवं बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के तहत लगाये गये अग्निशमन यंत्र एवं अन्य अग्नि सुरक्षा उपकरण पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

अतः उक्त संस्थान का वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता दिनांक 29.06.2024 को समाप्त हो जायेगी। संस्थान प्रबंधक/मालिक पुनः दिनांक 30.06.2024 को अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

हो/-

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 16836 / पटना, दिनांक 25/7/2023 /

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- 01. जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशमन पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Chander

25/7/23
निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित

कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014, की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(ङ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन :- R.S.K पब्लिक स्कूल बस्तीपुर डिस्ट्री-
आल-मोरा
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 2019 ई०
3. अनापति प्रमाण पत्र (औपचारिक/अतिरिक्त/नवीनीकरण का वर्ष):- नही
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि :- नही
5. भवन अधिमोग का प्रकार :- विद्यालय (शैक्षणिक)
6. उप-कब्जे (sub-occupancy) के प्रकार:- निजी
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटरमें):- 09 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई :- 08 फीट
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं बैलिज दूरी-मीटर में):- 50 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्गमीटरमें) :- 2000 वर्ग मीटर
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या :- 01+2
12. तलघर की संख्या :- नही
13. स्टील/मूलत की संख्या :- नही
14. ब्लॉक की संख्या :- 02
15. प्रति मंजिल औसत ब्रवासी भार :- 05 टन
16. मंजिल बार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या) :- बिहार एवं विद्यापी सिंह- 945
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) :- डिप्टी तिलोत्तम पथ- 20 फीट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? :- हाँ
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? :- नही
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरह सेट बैंक की चौड़ाई :- नही
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच :- नही
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और नि
द्वार की न्यूनतम ऊँचाई एवं चौड़ाई? 9 फीट एवं 11 फीट
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) :- 8
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) :- नही
25. प्रवेश द्वार की संख्या :- 01
26. निकासी द्वार की संख्या :- 01
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :- हाँ
28. आंतरिक सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) 01
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) :- नही
30. यात्रा दूरी (सब से दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ीयों तक की दूरी) :- नही
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप) :- नही
32. यात्रा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नही
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नही
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता :- नही
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नही
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल):- नही

37. बंद उध्वाधर खुला स्थान :- नही
38. कारिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :- नही
39. क्षैतिज निकासी की स्थिति :- नही
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी सकते :- है
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि :- नही
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नही
43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन :- नही
44. धुआँ निकासी व्यवस्था :- नही
45. विद्युत अधिष्ठापन :- नही
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- ट्रांसफॉर्मर
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत :- जनरेटर
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- है
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- है
50. न्यूनतम फिक्स्ड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- नही
51. स्वचालित जॉच और अलार्म सिस्टम (धूम, संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीमा डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि नियंत्रण पैनल) :- नही
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- नही
53. नली रील :- नही
54. वेट राईजर्स :- नही
55. सूखी राईजर्स :- नही
56. डाउन कमर :- नही
57. यार्ड हाइड्रेंट :- नही
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- नही
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- 1000 X 3 = 3000 लीटर
60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- समर सेबुल
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/गैक/कमांक/एक्सप्लोसि नो/विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- BC-4K3-4K3K3
ABC-6K3-6K3K3
COP-4.1-1K3K3
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नही
63. फायर डील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- नही
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नही
65. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/अ के अधीन पर शामिल किया जा सकता है। याज्ञ दिनांक :- 30-06-2023

क्या अग्निशाक पदाधिकारी, अपने कर्मचारियों के साथ आग लगे हुए पावने के कारण बहती हुई आ जाएगी और उसे रोकने के लिए अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करें और क्रियाशील भवला, फेंके गये तथा प्रवेष्ट एवं छेदकाव के द्वारा आग दबाया गया की अपने छेदकाव के साथ में के काट मोड़ ट्रिप समय पर अग्निशामक यंत्रों का रिफिलिंग देखा-देखे, हाथ लफाई एवं इसी क्रियान्वित के साथ छिड़काव को एवं वायुलिंग का जॉन्व उठवाने रहेगे अन्यथा खाती जिन्हे पार्टी प्रवेष्ट/छेदकाव पर होगी, संलग्न की अग्नि अडेसस प्रमाण पत्र निर्गत किया जा होगा है।



R.S.K. PUBLIC SCHOOL

ATTEND TO C.B.S.E. NEW DELHI
Bachpur, Dehri-On-Sone

Ref No:

Date: 21/06/23

सेवा में,

जिन्ना अग्रिथामक पदाधिकारी

डेहरी, डान्मियानगर, रोहतास (बिहार)

विषय: - अग्रि आकेशन के सम्बन्ध में।

महाशय/महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मादग्मूचित करने हुए कहता है कि आर० एम० के० पब्लिक स्कूल, बम्तिपुर, डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास (बिहार) फायर कर्मचारियों के साथ हमारे आर० एम० के० पब्लिक स्कूल, बम्तिपुर, डेहरी-ऑन-सोन में अग्रि अकेशन करने की कृपा करें।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि आर० एम० के० पब्लिक स्कूल, बम्तिपुर में अग्रि अकेशन कर अग्रिथामक यंत्र की जांच कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूंगी।

Respected Sir,
Yours
Sincerely

Principal
R.S.K. PUBLIC SCHOOL
Bachpur, Dehri-On-Sone
विश्वासभाजन

(प्रेमलता शर्मा)

प्रधानाचार्य

अग्नि अंशक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंशक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित

कारवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन)


बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख)(ग)(घ)(ङ)(च)(झ)(ञ) के अन्तर्गत।

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिह्नित भवन - RSK (कोई खास चिह्नित भवन नहीं)
2. भवन का निर्माण वर्ष - 2010
3. अनापति प्रमाण पत्र (निर्माण/अंशक्षण/नवीनीकरण का वर्ष) - नहीं
4. विगत अग्नि अंशक्षण की तिथि - नहीं
5. भवन अधिभोग का प्रकार - विस्तार (अंशक्षण)
6. उप-कब्जे (sub-occupancy) के प्रकार - निजी
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर में) - 19 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई - 10 मीटर
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं झोलेज दूरी-मीटर में) - 10 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्गमीटर में) - 2 वातक वर्ग मीटर
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या - 10
12. तलघर की संख्या - नहीं
13. स्टील/मूलत की संख्या - नहीं
14. ब्लॉक की संख्या - 0
15. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार - 1520
16. मंजिल वार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या) - विस्तृत एवं विवरण नहीं 945
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) - विस्तृत एवं विवरण नहीं 20 मीटर
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चलान योग्य है? नहीं
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरह सेट बैक की चौड़ाई - नहीं
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच - नहीं
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और द्वार की न्यूनतम ऊँचाई एवं चौड़ाई? 9 फीट एवं 11 फीट
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) - 8
24. खुले स्थान में एक्जेंक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) - नहीं
25. प्रवेश द्वार की संख्या - 0
26. निकासी द्वार की संख्या - 0
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान - 8
28. आंतरिक सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर्स की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई)
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर्स की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई)
30. यात्रा दूरी (सब से दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ीयों तक की दूरी)
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप) - नहीं
32. यात्रा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता - नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता - नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता - नहीं
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) - नहीं
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) - नहीं

- बंद उध्वाधर खुला स्थान :- नही
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :- नही
39. क्षैतिज निकासी की स्थिति :- नही
40. निकासी हेतु रोशनीकरण निकासी संकेत :- है
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि :- नही
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नही
43. कम्पार्टमेंटलाइजेशन :- नही
44. धुआँ निकासी व्यवस्था :- नही
45. विद्युत अधिष्ठापन :- नही
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- ट्रांसफॉर्मर
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक स्रोत :- जनरेटर
48. स्मॉक कंडीशनिंग सिस्टम :- है
49. असमान बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- है
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- नही
51. स्वचालित जॉच और अलार्म सिस्टम (धूम, संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीमा डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि नियंत्रण पैनल) :- नही
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- नही
53. नली रील :- नही
54. वेट राईजर्स :- नही
55. सूखी राईजर्स :- नही
56. डाउन कमर :- नही
57. यार्ड हाइड्रेंट :- नही
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- नही
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता-लीटर) :- $1000 \times 3 = 3000$ लीटर
60. पम्पों की विवरणी-इलेक्ट्रिकल मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए पम्प/बूस्टर (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- समरसेटुल
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/गैक/कमांक/एक्सप्लोसिव का विनिर्माण का वर्ष/खरीद का वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- $BC-4kg-44$
 $BC-6kg-44$
 $BC-4kg-44$
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नही
63. फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- नही
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नही
65. अन्य बिन्दु-प्रपत्र-ग/इ के आधार पर शामिल किया जा सकता है। यात्रा दिनांक - 30-06-2020

मॉक ड्रिल

आज दिनांक २०/०८/२०२३ को अग्निशमलय डिहरी के पदाधिकारी एवं कर्मचारीयो के द्वारा आर.एस.के. पब्लिक स्कूल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें आर.एस.के. पब्लिक स्कूल, डिहरी के सभी कर्मचारीयो के बीच आग एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया गया तथा अग्निशमलय डिहरी का सरकारी मोबाईल नम्बर दिया गया ताकि अग्निकाण्ड होने पर अग्निशमलय को तत्काल सुचना दिया जा सके इस मॉक ड्रिल आर.एस.के. पब्लिक स्कूल, डिहरी (देहली) सभी कर्मचारी लाभविन्त हुए। तथा यह भी निर्देश दिया गया कि अपने संस्थान में बीच-बीच में मॉक ड्रिल का आयोजन कराते रहेंगे।


Principal
R.S.K. PUBLIC SCHOOL
Bastipur, Dehli-On-Sore
विश्वासभाजन

(12)

प्रपत्र-‘श’

अग्नि अंकेक्षण के चेक विन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43 (2)(3) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास गिन्नेत भवन:- R.S.K पब्लिक स्कूल बस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट-मोरा
मोरा रोडमार्ग
2. भवन का निर्माण वर्ष:- 2019 ई०
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपचारिक/अंतिम/नवीनीकरण का वर्ष):- 2021
4. विगत अग्नि अंकेक्षण की तिथि:- 2-12-2021
5. भवन अधिभाग का प्रकार:- विद्यालय
6. उप.कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार:- मिश्रित
7. जमीन के स्तर से भवन की उँचाई(मीटर में):- 11 मीटर
8. भवन के परिवेश में निर्माण की उँचाई:- 6 फीट
9. बिजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी-मीटर में):- 50 मीटर
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में):- 2120 वर्ग मीटर
(तलधर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या:- 1 + 2
12. तलधर की संख्या:- 4
13. स्टील/भूतल की संख्या:- 4
14. ब्लॉक की संख्या:- 4
15. प्रति मंजिल औसत प्रयासी भार:- 1 टन
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- 100 + 5 शिक्षक सहित
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई):- 50 फीट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? नहीं
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? नहीं
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैक की चौड़ाई:- हाँ
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घूमने के लिए वाहन का पहुँच:- हाँ
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं उँचाई है? हाँ
23. कार पार्किंग(स्थल एवं वाहनों की संख्या):- हाँ
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी):- हाँ
25. प्रवेश द्वार की संख्या:- एक
26. निकासी द्वार की संख्या:- एक
27. प्रवेश/निकासी द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान:- हाँ
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- 7 फीट
29. बाहरी सीढ़ी की संख्या(संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राइजर की उँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की उँचाई):- हाँ
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी):- हाँ
31. रैम्प(संख्या/चौड़ाई/स्टीप):- नहीं
32. यात्री लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
33. सेवा लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं
34. फायर लिफ्ट की संख्या एवं क्षमता:- नहीं

65. अन्य विन्दु-प्रपत्र-ग/अ के आधार पर शामिल किया जा सकता है। आज दिनांक 2-12-2021 को R.S.K. पब्लिक स्कूल में अभिमानालय पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा फायर ऑडिट किया गया जिसमें B.C. 6 Kg. 2 अक्षद, 2024.5 Kg. 2 अक्षद, A.B.C. 4 Kg. 4 अक्षद, A.B.C. 2 Kg. 1 अक्षद लगा हुआ पाया गया जो किम्वदिल अवस्था में पाया गया साथ ही प्रबंधक को बुझाया दिया गया जो अपने सैल्यून में गैजल 5 Kg का 2 अक्षद लगाने का बुझाव दिया गया और प्रबंधक को आगिमान चेंब्रे का समग्र-समग्र से देख रेख करने और अपने एक्जीको के साथ साइट में रुक वार-चलाते का अभ्यास या गैजल कराने।

R.S.K. Public School

3/12/2021
अभिषेक प्रसाद
हासाराज



R.S.K. PUBLIC SCHOOL

Bastipur, Dehri-On-Sone, Distt.-Rohtas (Bihar) 821307

(CURRICULUM C.B.S.E. NEW DELHI)

U DISE CODE : 10321112004

Recognised By Govt. of Bihar , Reg. No. : RC/BIH/ROH/2013-14/22

Ref. No.....

Date : 28/11/2021

सेवा में,

जिला अग्निशामक पदाधिकारी

डेहरी, डालमियानगर, रोहतास (बिहार)

विषय:- हमारे विद्यालय आर एस के पब्लिक स्कूल में अग्नि आकेक्षण कर आकेक्षण प्रतिवेदन देने के सम्बन्ध में ।

महाशय/महोदया,

निवेदन पूर्वक कहना है की आर एस के पब्लिक स्कूल , बस्तिपुर, डेहरी-ऑन-सोन, रोहतास (बिहार) में अग्निसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे संयंत्र लगा दिए गए जिससे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके ।

अतः श्रीमान/श्रीमती से निवेदन है की हमारे विद्यालय को अपने स्तर से अग्नि आकेक्षण कर आकेक्षण प्रतिवेदन अपने सलाह/सुझाव के साथ देने की कृपा प्रदान करें ताकि हमारे विद्यालय की अग्नि आपदा से बचाव हो सके । इसके लिए मैं श्रीमान/श्रीमती की सदा आभारी रहूँगी।

आपकी विश्वासी

(प्रेमलता शर्मा)

प्रधानाचार्य


Principal
R S K PUBLIC SCHOOL
Bastipur Dehri On Sone


R.S.K. Public School
Bastipur



Tax Invoice

B.P. ENTERPRISES

GST No. 10DICPS9797B1Z2

Opp Old Employment Exchange Office, New Area Chhunna Bhatta, Dehri On Sone, Rohtas (Bihar)

Mob-7480077558

e-mail : bpentdosa@gmail.com

9262087015

State : BIHAR

Date: 02/12/2021

Invoice No : 70/2021-22

Client Name : RSK PUBLIC SCHOOL

Address : BMP, DEHRI ON SONE, ROHTAS (BIHAR)

GSTIN :

State Name: Bihar

Delivery Address:

Client Name : RSK PUBLIC SCHOOL

Address : BMP, DEHRI ON SONE, ROHTAS (BIHAR)

State Code: BR

S No	Description	HSN CODE	Qty/Mtr/ Pc	UOM	RATE	Amount
1	REFILLING 4KG ABC TYPE FIRE EXT	842410000	4	Pc	700	2800
2	REFILLING 2KG ABC TYPE FIRE EXT	842410000	1	Pc	400	400
3	ABC VALVE	842410000	1	Pc	175	175
4	PRESSURE METER	842410000	1	Pc	75	75
Total Value						3450

Add: CGST 9%

310

Add: SGST 9%

310

Round Off (-)

407

Amount in Words: Four Thousand Seventy One Rupees Only

For B.P. ENTERPRISES

Company's Bank Details

Bank Name- BANDHAN BANK

A/c No. - 10190000645659

Branch & IFSC Code- DEHRI & BDBL0001542



Authorised Signatory

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. 0563/21

Dated: 08/12/2021

Certified that the R.S.K PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at VILLAGE-BASTIPUR, DEHRI, DISTRICT -- ROHTAS (BIHAR) (address) comprised of One (1) Ground Floor(s) and TWO (2) (upper floors) owned/occupied by RAMJAG SINGH MEMORIAL TRUST (BIHAR) (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 2/12/2021 (date of inspection) in the presence of ANAND SINGH (CHAIRMAN OF SAID SCHOOL) (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class Educational with effect from 3/12/2021 for a period of one years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 3/12/2021 at DEHRI by

* Strike out whichever is not applicable

Signature with Seal :

Name :

Designation :

To

R S K PUBLIC SCHOOL
VILLAGE - BASTIPUR, DEHRI
DISTRICT - ROHTAS (BIHAR)

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to

(reasons to be recorded)

गंक 13 डि 8/2011

कार्यालय , अग्निशामालय पदाधिकारी , डिहरी ।

दि 09 वी 2016

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

सासाराम रोहतास ।

प्रसंग: उप- समाहर्ता जिला प्रशाखा गोपनीय रोहतास (सासाराम)का पत्रांक 6723 दिनांक 10.12.1999 एवं पत्रांक 859 दिनांक 12.03.2003

विषय : अग्निशामक यंत्रों की जाँच एवं अनापत्ति प्रमाण -पत्र निर्गत करने के
संबंध में

महोदय ,

उपर्युक्त प्रासांगिक विषय के संबंध में अनुरोध पूर्वक कहना है कि मेसर्स R.S.K. Public School, Bastipur, Dehri के संस्थान में आग के बचाव हेतु किये गये अग्निशामक यंत्रों की जाँच आज दिनांक 09.01.16 को 3844 में किये जिसमें पाया गया कि संबंधित संस्थान द्वारा किया गया अग्निशामक यंत्र सही एवं उपयुक्त है ।

अतः संबंधित संस्थान चलाने में पत्र निर्गत की तिथी से दिनांक 09.01.16 से दिनांक 31.12.16 तक के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अनापत्तिक प्रमाण पत्र इस सर्त के साथ दी जाती है कि वे पूरे समय में अग्निशामक यंत्रों का रख रखाव साधारण भलिभाति नहीं करेंगे वरन् इसके लिए प्रबंधक जिम्मेदार होंगे ।

अग्निशामालय पदाधिकारी

डिहरी , रोहतास

Sukam Exports
94360 579 / 970946717

रु	रु	रु	रु
10	10	10	10
रु	रु	रु	रु
10	10	10	10



पंजाब नेशनल बैंक
Punjab National Bank

जी.टी. रोड, देहरी-ओन-सोन (रोहतास) बिहार (06607)
G. T. Road, DEHRI-ON-SONE (Rohas) Bihar - 821307

वैधता की अवधि के लिए हेतु
VALID FOR THREE MONTHS ONLY

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
---	---	---	---	---	---	---	---

भारी जाने पर ON DEMAND PAY

रुपये RUPEES

UPF 032466

पंजाब नेशनल बैंक
Punjab National Bank

पंजाब नेशनल बैंक
Punjab National Bank

कॉपी करने के लिए कृपया ड्राफ्ट ब्रांच में D/M

कॉपी करने के लिए कृपया ड्राफ्ट ब्रांच में D/M

प्रति मूल्य के बदले अदा करें
FOR VALUE RECEIVED

₹

या उनके आदेश पर OR ORDER

9
8
7
6
5
4
3
2
1

032466 0000240000

15

प्रमाणित हस्ताक्षरकर्ता जी.टी. रोड
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.

प्रमाणित हस्ताक्षरकर्ता जी.टी. रोड
AUTHORISED SIGNATORY WITH GBPA No.