

Recomendación de Bombas de Agua

CDT Calculada: 26.45 m

Caudal estimado: 11 L/min

1. Bomba APm75L 1 HP 110V

Estado: ' Dentro del rango ideal de operación

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 11 L/min a 26.45 m.

Rendimiento: 29 L/min a 38 m

2. Bomba Periférica APm37L 0.5 HP 110V

Estado: ' Dentro del rango ideal de operación

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 11 L/min a 26.45 m.

Rendimiento: 33 L/min a 25 m

3. Bomba Jet Ajm75 1 HP 110V LEO

Estado: ' Dentro del rango ideal de operación

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 11 L/min a 26.45 m.

Rendimiento: 35 L/min a 31 m

4. Bomba de Agua Centrífuga ACm75L 1 HP 110V

Estado: &p Funciona, pero fuera del rango ideal

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 11 L/min a 26.45 m.

Rendimiento: 55 L/min a 26 m