

# Recomendación de Bombas de Agua

CDT Calculada: 22.45 m

Caudal estimado: 60 L/min

## 1. Bomba de Agua Centrífuga ACm75L 1 HP 110V

Estado: ' Dentro del rango ideal de operación

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 60 L/min a 22.45 m.

Rendimiento: 55 L/min a 26 m

## 2. Bomba de Agua Centrífuga ACm37L 0.5 HP 110V

Estado: &p Funciona, pero fuera del rango ideal

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 60 L/min a 22.45 m.

Rendimiento: 53 L/min a 17 m

## 3. Bomba Periférica APm37L 0.5 HP 110V

Estado: &p Funciona, pero fuera del rango ideal

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 60 L/min a 22.45 m.

Rendimiento: 33 L/min a 25 m

## 4. Bomba Jet Ajm75 1 HP 110V LEO

Estado: &p Funciona, pero fuera del rango ideal

Nota técnica: Tu requerimiento fue de 60 L/min a 22.45 m.

Rendimiento: 35 L/min a 31 m