

장기요양기관 등 화재예방 및 안전관리 합동점검 중점 확인사항 자체점검표

점검사항	근거	세부설명	시설자체 확인결과	
			○	×
화재보험 가입여부	사회복지사업법 제34조의3	의무적 가입	☒	
동일건물에 위락시설이 있는지	건축법 시행령 제47조제1항 (위락시설:단란주점,무도장,카지노,나이트클럽)	위락시설과 동일건물 설치불가		☒
간이스프링쿨러, 자동화재탐지설비,자동화재속보설비가 있는지	화재예방, 소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조(별표5)	3종 모두 의무 설치	☒	
자동열림장치 설치여부	노인복지법 시행규칙 (별표4) 및 (별표9)	화재등 비상시에 출입문이 자동 열려야함	☒	
배연창(화재안전창문), 배연설비가 있는지	건축법 시행령 제51조	2015.9.22.이후 설치된 노인요양시설은 모두 배연설비(화재안전창문 또는 기계식 배연설비) 의무 설치 * 시행이전 설치 시설은 6층이상에만 의무 설치 * 배연설비 종류 : 배연창(화재안전창문:화재시 연기감지기 또는 열감지기에 의하여 자동으로 열리는 창), 기계식 배연설비(별도의 배연구에 배연만을 위한 기계식 배연설비)		☒
비상연락망 및 대응매뉴얼	장기요양기관 안전관리 매뉴얼, 사회복지시설 안전관리 매뉴얼 등	모든 종사자 숙지	☒	
화재대피훈련을 실시하는지	상동		☒	
대피할 수 있는 비상구가 있는지	노인복지법 시행규칙 (별표4) 및 (별표9)	비상구 설치의무화(10명미만은 제외)	☒	
유도등이 항상 켜져있는지	노인보건복지사업안내	상시 점등	☒	
소화기 관리상태 적정여부	노인보건복지사업안내, 장기요양기관안전관리 매뉴얼	정기 점검 실시	☒	
화재점검일지 작성여부	상동	정기적으로 작성	☒	
소방차, 구급차 등의 진입로 확보	노인보건복지사업안내, 장기요양기관안전관리 매뉴얼		☒	