

화재 경보기가 올릴 경우

1. 경보가 올리면 각 방 및 요양원내 에 화재가 발생했는지 확인한다.
2. 이상이 없을 시 경비실에 전화하여 오 작동 여부를 확인.

관리실(지하 2층)번호 : (031-718-2477)

3. 오작동이 확인 되었으면 119에 전화하여 오작동 사실을 알려야 함.

4. 소리끄는 방법



- 복도 엘리베이터 앞, 속보기에서 주경종, 지구경종 버튼을 누른다.
- 관리실 031-718-2477과 통화하여 관리실에 있는 수발신기 경보버튼을 꺼달라고 요청한다.