

부록1. 전원장치 점검부

전원장치 점검부

역 명 :

일자	정격 전압과 전류의 측정				전압, 전류 계기류의 지시값				개폐기류 기능, 과열	자동 소화장치 압력 게이지	기타 부속 장치류	자동 절체기 기능, 절체시험	보안 기기와 접지 저항 측정 (Ω)	점검 자	확인 자
	배전반 출력 전압 (V)	배전반 출력 전류 (A)	정류기 출력 전압 (V)	정류기 출력 전류 (A)	배전반 출력 전압 (V)	배전반 출력 전류 (A)	정류기 출력 전압 (V)	정류기 출력 전류 (A)							
점검 주기	월2	월2	월2	월2	월1	월1	월1	월1	월1	월1	월1	분1	연1		
/															
/															
/															

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B210	
14-01-01	AA			P 59/63	