

Curitiba, 11 de Março de 2016.

À
SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS DO INTERIOR

Solicito esclarecimentos a itens do projeto básico e/ou complementações:

1) No relatório do PAD 1369, quanto à Cambé, há informação de que "*Ocorreu uma colisão de um carro nas grades do Fórum, amassando-as, inclusive os montantes intermediários, e destruindo a base de alvenaria. Necessita-se trocar 4 grades de 1,60x1,80m e montantes, além de refazer a base em alvenaria*".

Solicito informar se há ciência dessa seção quanto às providências pertinentes ao acidente (houve acionamento de seguro pelo motorista? o TRE foi ressarcido?). Se necessário, solicito enviar ao chefe de cartório para informações pertinentes.

2) Há, no relatório pertinente a Cambé, item referente a FECHAMENTO DE PORTA (Foi solicitado o fechamento de uma porta de ferro externa... etc.), porém, falta, no respectivo relatório análise quanto à efetiva necessidade desses serviços (conveniência/oportunidade/vantajosidade advinda).

3) Deve ser informado, no respectivo relatório dos serviços ao mesmo fórum, no item referente ao Projeto de Iluminação da CAE, o uso de lâmpadas led, em atendimento aos critérios econômicos e sustentáveis.

4) Conforme planilha de custos do fórum de Cambé, haverá aplicação de

tintas, sendo que, em alguns itens faltam as referências de marca apropriada;

5) No item pertinente à sustentabilidade, incluir as obrigações a serem seguidas quanto à característica das tintas a serem utilizadas pelas empresas;

6) Não constam as planilhas referentes aos cronogramas físico-financeiros das obras e, considerando os valores totais (ao menos de uma das obras), sugere-se especificar pagamento em duas etapas;

SILMARA APARECIDA LASKOSKI
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA PREDIAL