

COMUNICAÇÃO INTERNA 14/2017

Data: 28 de julho de 2017.

Senhora Coordenadora,

Em reunião realizada, na Coordenadoria de Infraestrutura Predial com servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, no dia 18/07/2017, para tratar do desligamento de energia pela COPEL no dia 22/07, nos foi solicitado a realização de teste dos geradores, com carga, ou seja, com todos os equipamentos do prédio sede ligados.

O teste foi realizado pela Gruger Geradores, acompanhado por servidor da SMIC e pela equipe de eletricitas, no dia 26/07/2017 às 14 horas, conforme relatório, anexo, que pode ser resumido da seguinte forma:

Foi realizado o desligamento da energia para verificar a entrada em automático dos geradores. Os geradores entraram em funcionamento normalmente e realizaram a transferência. No momento da transferência os servidores da Secretaria da Tecnologia da Informação relataram que os “nobreaks” não suportaram o desligamento, e a energia da COPEL foi imediatamente religada. Assim o teste durou apenas dois minutos e não houve tempo para o balanceamento entre os grupos geradores (paralerarem conforme relatório).

Não houve histórico registrado no módulo de transferência e não houve nenhum alarme. Em função dos problemas nos “nobreaks” não foi possível a realização de outro teste, sendo combinado o agendamento de outra data para realização completa de testes.

Segue para ciência e encaminhamentos que julgar pertinentes.

Eva Maria Cruz Novinski
SMIC