

žaluzina ulaza zraka $500 \times 700 \text{ mm}$ ($v \approx 3,4 \text{ m/s}$, $\Delta p \approx 16 \text{ Pa}$)

limeni kanal $\approx 6 \text{ m}^2$ + žaluzina $600 \times 600 \text{ mm}$

OSNOVA — kontejner je PRAZAN

spremnik 500 l, dvoplašni

DEA 22 kVA / 17,6 kW, skid

čelični roštilj za raznošenje opterećenja pod skid ramom

PRESJEK 1-1

izduv DN 50 (pref. DN 65)

sa hvatačem iskri, iznad krova

NAPOMENE — VENTILACIJA I IZDUV:

NAPOJENJE VENTILACIJA I IZDVOJ
 Za napajanje tehničke instalacije predviđeno je Wilson P22-6 (Skid), 2019-08-14:
 zrak hladnjača 1980 m³/h (33 m³/min), zrak za sagorijevanje 90 m³/h, toplota
 zračena u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor strujanja zrak 125 Pa.
 Tenderom zadane zaluznice ZADOVOLJAVAJU: ulaz 500 x 700 mm daje v=3,4 m/s i
 Δp=16 Pa, izlaz 600 x 600 mm =15 Pa, sa kanalom ukupno ostaje unutar 125 Pa.
 3 Aksijalni ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija prostora (min. 120 m³/h
 = 6 izmjena/h) — glavni protok ostvaruje vlastiti ventilator hladnjača kroz
 imeni kanal do izlazine zaluznice.
 Izlaz 500 x 700 mm, granicu protivpuštanja (≈2,6 kPa prema 10,2 kPa), ali
 radi pri 33 m/s, preporučuje se DN 65 radi zadržavanja ispod uobičajenih 30 m/s.
 5 Masa agregata 385 kg (mokr) na 0,96 m² = 3,93 kN/m²; pun spremnik 500 kg
 na 0,84 m² = 5,84 kN/m². Roštilj se preporučuje radi raznošenja tačkastih
 opterećenja ispod skid rama; nosivost pada dokazati proračunom.
 6 UNOS: skid širine 620 mm prolazi kroz vrata 900 mm (zazor 280 mm) — nije
 potrebno skidanje krovnog panela ni otvaranje zida. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

Naziv crteža:

DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek

razmjera:
1:25

1:25

Projektant:
Bogdan S

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
D. ...

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026 M.01

2026. M-01