



žaluzina ulaza zraka 500 × 700 mm

— kanal + žaluzina 600 × 600; ventilator 1200 m³/h; izduv DN 50 (pref. DN 65)

500 |

DEA 22 kVA

— DC trasa 2 × 2 × 25 m u PEHD Ø50 → PVDB

PV-1 · 6 × 585 Wp · 45° JUG
3476

PV-2 · 6 × 585 Wp · 45° JUG

2 temeljne trake po nosaču, 450 × 3300, razmak 2600 — IZVAN ograde



NAPOMENA – MJERODAVNO OPTEREĆENJE:

Vjetar na lokaciji q = 20 kN/m² (udar 3 s = 45 m/s), prema ovjerenoj dokumentaciji lokacije. Kataloški nosač tipa A: 0,52 kN/m² pri 45° i 0,87 kN/m² pri 15°/25° — ISPOD opterećenja lokaliteta. Ponudač uz ponudu dostavlja ovjeren statički proračun (Prilog II, Tačka 1.3). GEOMETRIJA: temelji IZVAN ograde (1400 mm od ograde, pojas 1950 mm); gornji dio panela nadvišuje ogradu 1836 mm, na visini +3,50 m — iznad krova kontejnera. Kontejner je PRAZAN.



Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

razmjera:
1:50

Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026. S-02