


АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесения об останове / On the basis of a report of the stop от/dated 21.02.2018

Об автоматическом останове ГПА №1,3 / About automatic stop of GCU #1,3
(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)


1. Комиссия в составе / Committee consisting of:
 Главного инженера УТГ «Шымкент» Семизекова Б., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Жансеитова Б., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Начальника КС-1 «Алинтау» Сунь Болана, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Ахметова Э., Вед. инженера КС КС-1 «Алинтау» Доронина А., Вед. инженера КИПиА КС-1 Жетписбаева С., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Акбердиева А. / Chief Engineer GTA Shymkent B. Semmyzekov, Head of Compressor Service GTA Shymkent N. Abdiyev, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent B. Zhanseitov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Head of CS-1 Alimtau Sun Bolan, Deputy Head of CS-1 Alimtau E. Akhmetov, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau A. Doronin, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau S.Zhetpisbayev, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Akberdiyev.
2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:
 В работе ГПА №1,3 / Operated GCU № 1,3
 В резерве ГПА №2 / Standby GCU № 2
3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № / Report № 25 от / from 21.02.2018.
4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 21.02.2018. 02:07.
5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:
в режиме работы в трассу / operating online
(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)
6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):
Выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости ГПЭС №3 привёл к Автоматическому останову ГПЭС №3 и последующему Автоматическому останову ГПА №1,3. Для восстановления работы станции произвели пуск резервного ГПЭС №1, пуск ГПА №1,3. Режим работы МГ восстановлен. / The failure of the temperature sensor of coolant GPEG №3 become the reason to Automatic stop of GPEG #3. Automatic stop of unit # 1,3. To restore the normal operation of the station started the reserve GPEG #1, start of GCU #1,3. Main gas pipeline operation mode restored.
7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:
 Отсутствуют / Absent
8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:
Произвели замену датчика температуры охлаждающей жидкости на ГПЭС №3 / The replacement of the coolant temperature sensor at GPEG #3.
9. Заключение (пригодность восстановленного ГПЭС к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GPEG for further operation):
ГПЭС №3 выведен в режим «резерв». / GPEG #3 was put into the "reserve" mode
10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:
Сменному персоналу усилить контроль за параметрами датчика температуры охлаждающей жидкости со SCADA в режиме реального времени. / Shift personnel should increase control over the parameters of the coolant temperature sensor by the real time trend on SCADA.
11. Примечание / Notes:
12. Приложение / Attachment:

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)


Главный инженер УТГ «Шымкент»/
Chief engineer GTA "Shymkent"

Семизеков Б.Ж./ B.Semmyzekov 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N. Abdiyev 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Начальник Службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

Жансеитов Б./B.Zhanseitov 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 23.02.18


Начальник Службы КИПиА УТГ «Шымкент» /
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У./U.Dautbekov 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolan 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 23.02.18


Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Ахметов Э./E.Akhmetov 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 23.02.18

Ведущий инженер КС/
Leading CS engineer

Доронин А./A.Doronin 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 23.02.18

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Жетписбаев С./S.Zhetpisbayev 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 23.02.18

Сменный инженер / Shift engineer
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Акбердиев А./A.Akberdiyev 
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 23.02.18