

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 25.06.2018

об автоматическом останове ГПА №1,3

(об автоматическом, вынужденном нормальном, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Жанузакова К., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Лю Ян, Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Жансеитова Б., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Заместителя начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Лю Сунлинь, Начальника КС-1 «Алинтау» Сунь Болана, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Мейрманова Б., Вед. инженера КС КС-1 «Алинтау» Абдуллаева Г., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Балтекеева Е., Инженера ЭВС и ЭХЗ Аманжолова А., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Кулмахамбетова Г./ Chief Engineer GTA Shymkent K.Zhanuzakov, Head of Compressor Service GTA Shymkent N.Abdiyev, Deputy chief engineer GTA Shymkent Liu Yang, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent B. Zhanseitov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Deputy head of Instrumentation Service GTA Shymkent Liu Songlin, Head of CS-1 Alimtau Sun Bolan, Deputy Head of CS-1 Alimtau B. Meirmanov, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau G.Abdullayev, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau Ye.Baltekeev, Engineer of PWS & CP A.Amanzholov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau G.Kulmakhambetov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА / Operated GCU № 1,3

В резерве ГПА / Standby GCU №2

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № / Report № 31 от / from 25.06.2018.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 25.06.2018. 09:40.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу/operating online

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Вышел из строя микропроцессор вводного автомата K51-PR122/P ГПЭС №3, что привело к Автоматическому останову ГПЭС №3. Автоматический останов ГПА №1,3. Пуск резервного ГПЭС №1,2. Пуск ГПА №1,2, восстановление режима работы МГ. / The microprocessor of the input automaton K51-PR122 / P of GPEG # 3 failed, which led to the automatic shutdown of GPEG # 3. Automatic stop of GCU # 1, 3. Startup of reserve GPEG #1,2. Start of GCU #1,2, restoration of main gas pipeline operation mode.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствует/Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Замена микропроцессора вводного автомата K51-PR122/P ГПЭС №3. / Replacement of the microprocessor of the input automaton K51-PR122 / P GPEG #3.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПЭС №3 выведен в режим «резерв». / GPEG #3 was put into the "reserve" mode.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

После каждого планового останова проводить проверку вводного автомата ГПЭС. / After each planned stop, carry out a check the input automaton GPEG.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент»/
Chief Engineer GTA Shymkent

Жанузаков К./ K.Zhanuzakov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N.Abdiyev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Лю Ян/ Liu Yang

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS and CP Service GTA Shymkent

Жансеитов Б./ B.Zhanseitov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У./ U.Dautbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Deputy head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Лю Сунлинь/ Liu Songlin

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolang

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Мейрманов Б./ B. Meirmanov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/Leading CS engineer

Абдуллаев Г./G.Abdullayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Балтекеев Е. / Ye.Baltekeev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер по ЭВС и ЭХЗ/Engineer of PWS & CP

Аманжолов А./A.Amanzholov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Кулмахамбетов Г./ G.Kulmakhambetov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)