

سرمایش

بار سرمایشی مرکز دندانپزشکی به دلیل تجهیزات حرارت‌زا و تعویض هوای بالا، بیشتر از یک ساختمان اداری هم‌اندازه است.

نکات کلیدی طراحی

- سیستم VRF با کنترل مستقل دمای هر اتاق.
- عایق‌کاری جداره‌ها و بام برای کاهش بار سرمایشی.
- سایبان و شیشه کنترل‌کننده تابش در نمای جنوبی و غربی.
- چیلر یا کندانسور با ضریب عملکرد (COP) بالا.
- پیش‌سرمایش شبانه در فصل گرم.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
VRF یا اسپلیت اینورتر	سیستم پیشنهادی
بیش از ۳/۵	COP هدف
۲۴ درجه	دمای طراحی تابستان
۳۰ تا ۴۰ درصد	سهم از مصرف کل

واژگان کلیدی

سرمایش، COP، VRF، سایبان، عایق حرارتی، بار سرمایشی

نکته بهره‌وری انرژی:

هر یک درجه افزایش دمای ترموستات در تابستان، حدود ۶ درصد مصرف سرمایش را کم می‌کند.