

تهویه و کیفیت هوا

در مراکز دندانپزشکی به دلیل تولید آئروسول، تهویه هم موضوع بهداشت است و هم موضوع انرژی.

نکات کلیدی طراحی

- حداقل ۶ بار تعویض هوا در ساعت در اتاق درمان.
- فشار هوای منفی نسبی در اتاق‌های آئروسول‌زا.
- سیستم بازیافت حرارت (HRV یا ERV) روی هوای خروجی.
- فیلتر HEPA در مسیر هوای برگشتی.
- مکش موضعی کنار دهان بیمار برای حذف آئروسول در مبدأ.

مشخصات فنی

شاخص	مقدار
تعویض هوای اتاق درمان	۶ تا ۱۲ بار در ساعت
بازده سیستم بازیافت حرارت	۶۰ تا ۸۵ درصد
کلاس فیلتر	HEPA H13
غلظت هدف CO ₂	کمتر از ۸۰۰ ppm

واژگان کلیدی

تهویه، تعویض هوا، بازیافت حرارت HRV، فیلتر HEPA، آئروسول

نکته بهره‌وری انرژی:

بازیافت حرارت، بخش بزرگی از انرژی هوای تخلیه‌شده را برمی‌گرداند بدون آنکه کیفیت هوا کم شود.