

روشنایی

روشنایی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف برق یک مرکز درمانی را تشکیل می‌دهد و بیشترین پتانسیل صرفه‌جویی سریع را دارد.

نکات کلیدی طراحی

- جایگزینی کامل لامپ‌ها با LED با بهره‌وری بالا.
- سنسور حضور در راهرو، سرویس بهداشتی و انبار.
- حسگر نور روز در فضاهای مجاور پنجره.
- تفکیک مدارها برای خاموشی جزئی در ساعات کم‌کار.
- شاخص نمود رنگ (CRI) بالای ۹۰ در اتاق درمان.

مشخصات فنی

مقدار	شاخص
تا ۸۵ درصد	صرفه‌جویی نسبت به لامپ رشته‌ای
۲۵,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ساعت	عمر مفید LED
بیش از ۹۰	CRI مورد نیاز درمان
۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلوین	دمای رنگ پیشنهادی

واژگان کلیدی

روشنایی LED، سنسور حضور، حسگر نور روز، CRI، لوکس

نکته بهره‌وری انرژی:

ترکیب LED با سنسور حضور و حسگر نور روز، مصرف روشنایی را تا دو سوم کاهش می‌دهد.