



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.205/2.Н.00081

(номер сертификата соответствия)

025354

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "РИФИНИТУРА, ОГРН: 1166196072646
347932 город Таганрог, ул. Калинина 27, Россия
Телефон: +7(8634)640-505

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "РИФИНИТУРА, ОГРН: 1166196072646
347932 город Таганрог, ул. Калинина 27, Россия
Телефон: +7(8634)640-505

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «СТРАТЕГ», 127299, г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 4,
офис 1а, тел.: +7(968)0610340, E-mail: icstrateg@gmail.com
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.205/2 действительно до
05.11.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Плиты гипсовые декоративные для подвесных потолочных
систем, толщина от 10 до 50 мм, габариты 600*600 мм и
1200*600 мм, производственная марка «RIFINITURA».
Выпускается по ТУ 5767-001-178673455-2014. Серийный
выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
576771

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные.
Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод 1.
Негорючий материал (НГ)

Код ТН ВЭД ТС

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 32/1 от 07.06.2016, ООО «СТРАТЕГ», 127299,
г. Москва, ул. Большая Академическая, д. 4, Свидетельство НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.188/2, действительно до 05.11.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Акт анализа состояния производства № 31/1 от 07.06.2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.06.2016 по 07.06.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Сулаков А. В.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Корзин С. А.