※本書は重要事項説明書作成システムの動作検証用に作成した架空のサンプルです。実在の不動産・法人・個人とは一切関係ありません。

物 件 状 況 等 報 告 書 （ 告 知 書 ）

区分所有建物用　／　売主が宅地建物取引業者の場合

物件の表示	札幌市中央区伏見二丁目3番12の503（ザ・ステージ伏見 503号室）
売主（記入者）	**株式会社ノースリノベ　代表取締役　小樽　健一**
記入日	2026年10月8日

※ 売主は宅地建物取引業者であり、本物件に居住した事実はありません。 本報告書は、① 前所有者（三笠久美子氏）から買取時に受領した告知書の内容、 ② 売主が実施した現地調査及び建物状況調査（2026年6月18日・9月24日）の結果、 ③ 管理組合及び管理会社への照会結果に基づいて作成しています。
※ 売主は宅地建物取引業者であるため、宅地建物取引業法第40条により、 契約不適合責任の期間を「引渡しの日から2年間」とする特約を付しています （民法上の原則である「不適合を知った時から1年以内の通知」より買主に有利な特約を除き、 買主に不利な特約は無効です）。

Ⅰ　建物（専有部分）について

項目	状況	具体的な内容
雨漏り	発見していない	前所有者からの告知および建物状況調査のいずれにおいても雨漏りは確認されていません。
漏水（上階・他住戸からのものを含む）	発見していない	―
白アリの被害	発見していない	北海道はシロアリ（イエシロアリ）の生息域外です。
建物の傾き・不同沈下	発見していない	建物状況調査における傾斜測定の結果、最大2/1000（基準値6/1000以内）。
火災（ぼやを含む）	発見していない	―
結露	**過去に有り（解消済）**	**前所有者より「冬期に北側洋室のサッシ下枠付近に結露が生じ、 カビが発生することがあった」旨の告知を受けています。 2026年のリノベーション工事において全開口部に内窓（二重サッシ）を新設し、 内装（クロス・床）も全面更新したことにより解消しています。 ※積雪寒冷地では室内外の温度差が大きいため、換気が不十分な場合には結露が生じることがあります。　24時間換気設備を常時運転してください。**
騒音・振動・臭気	発見していない	前面道路は生活道路であり交通量は少ない。
給排水設備の故障・漏水	**無し（全面更新済）**	**2026年8月のリノベーション工事において、専有部分の給水管・給湯管・排水管・暖房配管を 全面更新しています。**
増改築・修繕・リフォームの履歴	**有り**	**2026年7月10日～9月18日　全面リノベーション工事（売主実施） 間取り変更（4LDK→3LDK）、キッチン・浴室・洗面・トイレ交換、ガス温水ボイラー及び温水パネルヒーター交換、給排水管・暖房配管更新、　全室フローリング張替（LL-45）、内窓新設、内装全面張替、電気配線更新 ※管理組合承認 第2026-14号／詳細は別添「リフォーム工事内容明細書」のとおり 前所有者による改修：2015年 給湯ボイラー交換（2026年に再交換済）**
石綿（アスベスト）使用調査結果の記録	無し	2005年新築であり、設計図書上、石綿含有建材の使用はありません（管理組合による調査記録はありません）。

耐震診断の実施	無し	新耐震基準（2005年築）のため実施していません。
住宅性能評価	**有り**	**設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書とも交付済（平成17年）。別添のとおり。**
建物状況調査（インスペクション）	**有り**	**2026年6月18日（リフォーム前）及び2026年9月24日（リフォーム後）に実施。　いずれも劣化事象等は認められず。別添報告書のとおり。**
既存住宅売買瑕疵保険	**付保済**	**株式会社住宅あんしん保証／証券番号 AJ-2026-K-018742／保険期間5年／保険金額1,000万円**
未登記の増築部分	無し	－

II　マンション（共用部分・管理）について

項目	状況	具体的な内容
管理費等の滞納	**無し**	売主・管理組合全体とも滞納はありません（2026年9月30日現在）。
修繕積立金の変更予定	**有り（決議済）**	**2024年5月26日の通常総会において段階増額が決議されています。 2029年4月1日から 月額 8,200円 → 11,500円 2034年4月1日から 月額 11,500円 → 15,800円 ※改めての総会決議を要さず自動的に改定されます。**
管理費の変更予定	**検討中**	**管理費会計が2期連続赤字であるため、理事会において改定を検討中です。　改定額・実施時期とも未定であり、総会への上程も決定していません。　（2027年5月の通常総会への上程を目標とする旨、2026年5月の総会で報告されています。）**
一時金の徴収予定	無し	総会決議はありません。
大規模修繕の予定	無し（計画あり）	長期修繕計画上、2031年度に第2回大規模修繕を予定。総会上程は未了。
管理組合の借入金	**無し**	借入金残高0円。
共用部分の被害	**過去に有り**	**2022年2月の記録的な大雪の際、バルコニー手すりの一部（3階・4階の計4箇所）が 積雪の重みにより変形しました。2022年5月に管理組合の費用で補修済です。 503号室のバルコニーは該当していません。**
停電の履歴	**過去に有り**	**2018年9月の北海道胆振東部地震に伴う大規模停電（ブラックアウト）により、 約42時間にわたり停電し、エレベーター及び給水ポンプが停止しました。 これを受けて2020年に非常用発電機（72時間対応）を設置しています。**
駐車場の使用	**有り（承継可）**	**503号室はNo.14（屋根なし・月額12,000円）を使用中です。　管理組合に名義変更届を提出することにより、買主が使用契約を承継できます。**
一括受電・インターネット一括契約	**いずれも無し**	**電力会社・インターネット回線とも、買主が自由に選択できます。**
管理計画認定	未申請	2026年5月の総会において、修繕積立金の額が認定基準を満たさない可能性があるため、 2029年度の長期修繕計画見直しに合わせて再検討することとされました。

III　周辺環境・敷地について

項目	状況	具体的な内容
土砂災害警戒区域	**該当（敷地の一部）**	**敷地南西部の約180㎡が土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に指定されています。　建物本体は区域外です。土砂災害特別警戒区域には該当しません。**
風致地区	**該当**	**藻岩山麓風致地区（第3種）。建物の外観に変更を生じる工事には　札幌市長の許可が必要となる場合があります。**
近隣の建築計画	発見していない	風致地区内のため大規模な建築は制限されています。
嫌悪施設	発見していない	―
電波障害	発見していない	―
積雪による影響	**有り**	**・冬期（11月～4月）は前面道路の実効幅員が堆雪により狭くなります（東側約6m・南側約4m）。 ・南側市道では2月中旬に町内会の「パートナーシップ排雪」が行われ、　1世帯あたり年約1,500円の負担金が生じます（管理費とは別）。 ・屋根・庇からのつらら、落雪に注意が必要です。**
浸水被害	発見していない	洪水浸水想定区域（浸水深0.5m未満）内ですが、浸水被害の記録はありません。

Ⅳ　心理的瑕疵等について

項目	状況	具体的な内容
専有部分における自殺・他殺・事故死等	無し	前所有者からの告知および売主の調査において、該当する事実は確認されていません。　前所有者は転居（市外への住替え）を理由に売却したものです。
共用部分における事件・事故	無し	管理組合への照会の結果、該当なし。
その他 買主の判断に重要な影響を及ぼす事項	無し	―

Ⅴ　占有・権利関係について

現況	**空室（2026年9月のリノベーション工事完了後、未入居）**
賃貸借契約	無し
登記されている担保権	**根抵当権（極度額 5,000万円／株式会社北央銀行／売主の事業用融資に係るもの） 決済時に被担保債権を弁済のうえ抹消登記を行います。 ※敷地権付のため、抹消登記は専有部分1件のみで足ります。**
差押え・仮処分等	無し
敷地権	**有り（所有権・10万分の3010）。専有部分と一体で移転します。**

上記のとおり報告します。

2026年10月8日

売主　株式会社ノースリノベ

札幌市中央区南一条西六丁目12番地3
代表取締役　小樽　健一　印

設 備 表

〇＝引渡対象で有り　△＝引渡対象だが故障・不具合あり　×＝撤去（引渡対象外）　－＝設備なし

物件の表示	ザ・ステージ伏見 503号室	記入日	2026年10月8日

※ 本物件は2026年7月～9月に全面リノベーション工事を実施しており、下記の設備は特記のない限り すべて2026年9月に新設または交換されたものです。
※ 売主は宅地建物取引業者であるため、引渡しの日から2年間、 下記「〇」の設備の故障・不具合について修補の責任を負います （売買契約書第〇条の設備保証。ただし、消耗品、経年による性能低下、 買主の使用方法に起因する故障を除く）。

1. 暖房・給湯設備（積雪寒冷地仕様）

設備	引渡	故障・不具合	設置・交換年	備考
ガス温水ボイラー（暖房熱源機兼給湯器）	**〇**	無	**2026年9月**	**ノーリツ GTH-2444／給湯24号／バルコニー設置／メーカー保証2年**
温水パネルヒーター	**〇**	無	**2026年9月**	**計5台（LDK2台・洋室3室に各1台）／サーモスタット付**
暖房配管（さや管ヘッダー）	〇	無	2026年9月	全面更新
浴室暖房乾燥機	**〇**	無	**2026年9月**	**新設（リノベーション前は未設置）**
24時間換気設備（熱交換型）	〇	無	2005年	本体は新築時のもの。2026年に点検・清掃実施。
灯油タンク・灯油配管	－	－	－	**設置なし（使用細則により灯油の持込み・保管は禁止）**
水抜き栓（凍結防止）	〇	無	2005年	玄関脇に設置。長期不在時（概ね3日以上）は水抜きが必要。
凍結防止帯（ヒーター）	〇	無	2005年	パイプスペース内。冬期は通電したままにしてください。

2. 水回り設備

設備	引渡	故障・不具合	設置・交換年	備考
システムキッチン	〇	無	2026年9月	クリナップ ステディア W2550／人造大理石
ガスコンロ（3口）	〇	無	2026年9月	ガラストップ・都市ガス13A
レンジフード	〇	無	2026年9月	－
食器洗い乾燥機	**〇**	無	**2026年9月**	**新設（ビルトイン・パナソニック）**
浴室（ユニットバス）	〇	無	2026年9月	TOTO サザナ 1620／断熱浴槽
追焚機能	〇	無	2026年9月	－
洗面化粧台	〇	無	2026年9月	三面鏡・W900
便器・温水洗浄便座	〇	無	2026年9月	TOTO ネオレスト（一体型）
洗濯機置場（防水パン）	〇	無	2026年9月	屋内・640×640

3. 電気・通信・建具その他

設備	引渡	故障・不具合	設置・交換年	備考
照明器具	○	無	2026年9月	**LDK・洋室3室・キッチン・玄関・廊下に設置（引渡対象・設備保証の対象）**
エアコン	－	－	－	**設置なし（札幌では夏季も比較的涼しいため未設置。設置用スリーブはLDKに1箇所あり）**
分電盤	○	無	2026年9月	50A／漏電遮断器付
インターホン（モニター付）	○	無	2005年	共用部オートロック連動（共用設備）
住宅用火災警報器	○	無	2026年9月	各室設置
TVアンテナ端子	○	無	2026年9月	地デジ・BS・110度CS（共聴）／全室に端子あり
LAN端子	○	無	2026年9月	**全室に新設（回線は買主が個別に契約）**
窓サッシ（既存・外部）	○	無	2005年	**複層ガラス＋樹脂サッシ（共用部分・専用使用部分）**
内窓（二重サッシ）	○	無	**2026年9月**	**全開口部に新設（YKK AP プラマードU／Low-E複層ガラス）**
網戸	○	無	2026年9月	全窓
雨戸・シャッター	－	－	－	設置なし
カーテンレール	○	無	2026年9月	全室
カーテン・ブラインド	－	－	－	設置なし
物干し金物（バルコニー）	○	無	2005年	共用部分（専用使用部分）
玄関ドア・錠	○	無	2026年9月	シリンダー交換（ディンプルキー）／鍵4本引渡し。扉本体は共用部分。
収納（クローゼット・玄関収納）	○	無	2026年9月	－
トランクルーム（No.503）	○	無	2005年	**1階・1.2㎡／共用部分の専用使用部分／使用料無料 ※灯油・ガソリン・塗料等の危険物の保管は禁止**
宅配ボックス	○	無	2005年	共用部分（1階）

2026年10月8日

売主　株式会社ノースリノベ　代表取締役　小樽　健一　印