

大船工場台風 15,19 号被害状況

2020 年 2 月 8 日

総務・環境保全部

石黒 茂

9 月 9 日(月)の台風 15 号による被害を以下にまとめましたのでご報告いたします。

また 10 月 13 日 (日) の台風 19 号による被害も追加して記載いたしました。

番号は 19-1 以降です。尚、両台風とも人的被害はありませんでした。

・被害箇所 (台風 15 号)

1、**A工場屋根末端返し部分破損** →発注：20.01.10、工事完了：20.02.15(予定)

(原建設工業：667,000 円・税抜き)



破損場所 (外観)



破損場所 (拡大)

2、**C-1工場外壁破損** → 発注：19.12.25、工事完了：20.02.08)

(原建設工業：60,000 円・税抜き)



破損場所



補修後

3、C-3 工場屋根一部破損 → 発注：19.12.25、工事完了：20.02.08

(原建設工業：60,000 円・税抜き)



破損場所



補修後

4、危険物倉庫看板破損 → 発注：19.09.25、工事完了：19.10.31

(シルバピア：6,000 円・税抜き、看板は別途購入済み)



破損場所



補修後

5、事務棟階段1階雨漏り → 修理見積依頼中 (原建設工業/DAN 総合設計：費用未定)

→ 発注：一、工事完了：19.11.29 (簡易工事にて対応)

※事務棟階段屋部分の屋上よりの雨水進入と考えられる (保険対象外)



雨漏り場所



応急処置 (換気口雨水対策増強)

6、工場入口スロープ脇樹木破損（6箇所→4植替え＋3本伐採）

→発注：19.09.25、工事完了：19.10.31（シルバピア：41,000円・税抜き）

・植木の被害は保険対象外（東洋紡担当者談：9/26）



破損場所（全景）



補修後

7、物流センター事務所入り口階段底破損→発注：19.12.25、工事完了：20.02.08

（原建設工業：230,000円・税抜き）

→物流センターは保険対象外（賃貸物件は大家持ち：9/11-17:23に架電した承済み）



破損場所



補修後

8、物流センター1階大シャッター不具合（稼働せず）→経過観察及び修理要否検討中

→9/10(火)時点で稼働を確認したため修理不要と判断。

9、容器準備－B工場架空線一部脱落→発注：19.09.25、工事完了：19.10.31

（シルバピア：4,000円・税抜き）



架線脱落箇所



補修後

10、B工場電話不通（通話不可）

→コネクター部清掃により通話可能になったため修理不要と判断。

11、技術部倉庫 → 発注：19.12.25、工事完了：20.02.08

（原建設工業：80,000 円・税抜き）



破損場所



補修後

・被害箇所（台風19号）

19-1、入口看板上端照明用電線断線 → 発注：19.10.25、工事完了：20.01.30

（シルバピア：23,150 円・税抜き）



破損場所（外灯点灯せず）



補修後（点灯確認）

※強風対策強化のため架空線を廃止し電柱及びガードレールに沿わせた配線に変更。

19-2、C-1工場シャッター破損 → 発注：19.10.17、工事完了：19.11.08

（文化シャッター：444,888 円）



破損箇所



補修後

19-3、A工場表示板脱落 → 発注：19.11.13、工事完了：19.11.28

(シルバピア：17,500 円・税抜き)



破損箇所



補修後

19-4、B工場明り取り用アクリル板破損 → 発注：19.10.30、工事完了：19.11.30

(原建設工業：364,000 円・税抜き)



破損箇所



補修後

19-5、旧集会所雨樋破損 → 発注：19.12.25、工事完了：20.02.08

(原建設工業：230,000 円・税抜き)



破損箇所



補修後

19-6、旧集会所窓ガラス脱落 → 発注：19.11.13、工事完了：19.12.10
(シルバピア：91,200 円・税抜き)



破損箇所



補修後

19-7、地下浄化設備塩ビ配管及び支柱破損 → 発注：19.12.25、工事完了：20.02.08
(支柱のみ補修し配管はホースのままとした・原建設工業：44,000 円・税抜き)



破損箇所



補修後

19-8、表面処理課保管用テント破損 → 客先備品のため当社では補修せず
→ 自力復旧済み



破損箇所



補修後

19-9、警備システムの故障（HDD異常：停電後のシステムエラーが復旧せず）

→ 修理見積り入手済み（全日警：134,000 円・税抜き）

→ 物理的損傷を認められぬ場合は補償の対象にはならない(19/10/31)。



19-10、物流センター機械警備故障(カードリーダー故障:リース品のため無償交換)

→ 10/13(日)14:00 KSP による巡回時に異常発見

→ 10/16(水)に交換完了。

以上、全 21 箇所（台風 15 号 11 箇所台風 19 号 10 箇所）を確認いたしました。

また以下の内訳通見見積書を入手いたしましたのでお手配願います。

（5,6,19-9 は保険降りず。7 は大家へ依頼。8,10,19-8,19-10 は修理不要）

修繕費内訳（見積書別添）

・台風 15 号（11 件中給付申請 6 件）： 円(税抜き)

原建設工業（4 件、被害箇所 1,2,3,11）

$667,000 + 60,000 + 60,000 + 80,000 = 867,000$ 円（税抜き）

シルバピア（2 件、被害箇所 4,9）

$6,000$ 円 + $4,000$ 円 = $10,000$ 円（税抜き）

・台風 19 号（被害 10 件中給付申請 7 件）：1,309,738 円(税抜き)

シルバピア（3 件、被害箇所 19-1,19-3,19-6）

$23,150 + 17,500 + 86,200 = 126,850$ 円（税抜き）

原建設工業（3 件、被害箇所 19-4,19-5,19-7）：見積手配中

$364,000 + 330,000$ 円 + $44,000 = 738,000$ 円（税抜き）

文化シャッター（1 件、被害箇所 19-2）：444,888 円（税抜き）

・台風 15 号（6 件） + 台風 19 号（7 件） = 合計：2,186,738 円（13 件・税抜き）