1과목: 소방학

- 1. 위험물의 취급 및 저장방법으로 옳지 않은 것은?
 - ① 마그네슘은 물과 접촉을 피해야 한다.
 - ② 황린은 물속에 보관한다.
 - ③ 휘발유는 높은 온도가 유지되는 밀폐공간에 보관한다.
 - ④ 질산에스테르류는 소량으로 나누어 보관한다.
- 2. 연소가스 중 시안화수소(HCN)의 허용농도(TLV)는?
 - ① 2 ppm
- 2 10 ppm
- ③ 50 ppm
- (4) 5.000 ppm
- 3. 가연물의 구비조건으로 옳지 않은 것은?
 - ① 흡열반응이 클 것
 - ② 표면적이 클 것
 - ③ 발열량이 클 것
 - ④ 활성화에너지가 작을 것
- 4. 위험물안전관리법령상 휘발유의 지정수량으로 옳은 것은?
 - ① 5 리터
- ② 10 리터
- ③ 100리터
- ④ 200 리터
- 5. 숯이나 목탄처럼 연소 시 불꽃이나 발염이 없는 연소형태는?
 - ① 자기연소
- ② 증발연소
- ③ 표면연소
- ④ 분해연소
- 6. 화재 시 발생하는 연소 생성물이 아닌 것은?
 - ① 빌
- ② 비열
- ③ 연기
- ④ 화염
- 7. 건축물 화재 시 연기배출과 외부공기 유입의 기준선은?
 - ① 중성대
- ② 열전대
- ③ 화염 분출대
- ④ 감광계수
- 8. 열의 이동현상이 아닌 것은?
 - ① 잠열
- ② 대류
- ③ 복사
- ④ 전도
- 9. 화재안전기준(NFSC)상 옥외소화전의 방수량(L/min)으로 옳은 것은?
 - ① 50
- (2) 80
- ③ 130
- **4** 350
- 10. 석탄, 플라스틱의 분말과 같은 가연성고체가 미분말로 되어 공기 중에 부유한 상태로 폭발농도 이상으로 있을 때 착화 원이 존재함으로써 발생하는 폭발은?
 - ① 분진폭발
- ② 응상폭발
- ③ 분무폭발
- ④ 분해폭발
- 11. 분말 소화약제의 주된 소화효과는?
 - ① 질식
- ② 냉각
- ③ 희석
- ④ 제거
- 12. 건축물 화재 시 플래시오버(Flash over)에 이르는 단계는?
 - ① 초기
- ② 성장기

- ③ 감쇠기
- ④ 종기
- 13. 물의 적상(drop) 주수방법에 관한 내용으로 옳은 것은?
 - ① 소화전 노즐의 주수이다.
 - ② 스프링클러설비 헤드의 주수로 살수라고도 한다.
 - ③ 물분무 소화설비 헤드의 주수이다.
 - ④ C급 화재 소화에 적합하다.
- 14. 화학적 소화방법은?
 - ① 질식소화
- ② 냉각소화
- ③ 제거소화
- ④ 억제(부촉매)소화
- 15. 밀폐된 공간의 화재 현장에서 진화를 위하여 출입문 등을 개방할 때 신선한 공기의 유입으로 순간적으로 폭발 연소함 으로써 화재가 실외로 분출되는 현상은?
 - ① 보일오버(Boil over)
 - ② 슬롬오버(Slop over)
 - ③ 플래시오버(Flash over)
 - ④ 백드래프트(Back draft)
- 16. 이산화탄소(CO₂) 소화약제에 관한 설명으로 옳지 않은 것 은?
 - ① 질식의 위험성이 있다.
 - ② 소화 후 피연소물에 피해가 적다.
 - ③ 할론 소화약제보다 소화능력이 매우 우수하다.
 - ④ 고압으로 방사 시 소음이 크다.
- 17. 감지기의 종류 중 열감지기가 아닌 것은?
 - ① 차동식
- ② 정온식
- ③ 보상식
- ④ 광전식
- 18. 화재안전기준(NFSC)상 자동화재탐지설비 수신기의 조작스 위치 설치 높이로 옳은 것은?
 - ① 바닥으로부터 0.5 m 이상 1.5 m 이하
 - ② 바닥으로부터 0.6 m 이상 1.7 m 이하
 - ③ 바닥으로부터 0.8 m 이상 1.5 m 이하
 - ④ 바닥으로부터 0.9 m 이상 1.7 m 이하
- 19. 화재안전기준(NFSC)상 자동화재탐지설비의 경계구역에 관 한 내용이다. ()에 들어갈 것으로 옳은 것은?

하나의 경계구역의 면적은 (ㄱ) ㎡ 이하로 하고 한변의 길이는 (L) m 이하로 할 것, 다만, 해 당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전 체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 50 m 의 범위 내에서 1,000 m² 미하로 할 수 있다.

- ① ¬: 300, ∟: 60
- ② ¬: 600, ∟: 50
- ③ ¬: 900, ∟: 60
- ④ ¬: 1,200, ∟: 50
- 20. 물 소화약제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 냉각효과가 크다.
 - ② 구하기 쉬우며 경제적이다.
 - ③ 전기화재에 주로 사용된다.
 - ④ 수손피해를 동반 할 수 있다.

- 21. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방안전관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 한다. 다음 중 피난유도 안내정보 제공 방법이 아닌 것은?
 - ① 연 2회 피난안내 교육을 실시하는 방법
 - ② 피난안내도를 층마다 보기 쉬운 위치에 게시하는 방법
 - ③ 연 1회 피난안내방송을 실시하는 방법
 - ④ 엘리베이터, 출입구 등 시청이 용이한 지역에 피난안내 영상을 제공하는 방법
- 22. 방화문 및 자동방화셔터의 인정 및 관리기준상 방화댐퍼의 설치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 미끄럼부는 열팽창, 녹, 먼지 등에 의해 작동이 저해받지 않는 구조일 것
 - ② 검사구·점검구는 주기적 관리를 위해 방화댐퍼에서 최 대한 멀리 설치할 것
 - ③ 화재 시 덕트가 탈락, 낙하해도 손상되지 않을 것
 - ④ 배연기의 압력에 의해 방재상 해로운 진동 및 간격이 생기지 않는 구조일 것
- 23. 건축물 피난시설계획의 일반원칙으로 옳은 것은?
 - ① 피난동선은 1개 방향으로만 한다.
 - ② 피난시설은 이동식 시설을 원칙으로 한다.
 - ③ 피난구는 관리상의 이유로 자물쇠를 채워둔다.
 - ④ 피난경로는 간단명료하게 한다.
- 24. 화재안전기준(NFSC)상 가연성가스 경보기 중 분리형 경보 기의 수신부 설치기준으로 옳지 않은 것은?
 - ① 가스연소기 주위의 경보기의 상태 확인 및 유지 관리에 용이한 위치에 설치할 것
 - ② 가스누설 음향의 음량과 음색이 다른 기기의 소음 등과 명확히 구별될 것
 - ③ 가스누설 음향은 수신부로부터 3 m 떨어진 위치에서 음 압이 50 dB 이상일 것
 - ④ 수신부가 설치된 장소에는 관계자 등에게 신속히 연락할 수 있도록 비상연락 번호를 기재한 표를 비치할 것
- 25. 액화석유가스(LPG)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 완전연소 시 CO₂와 H₂O가 발생한다.
 - ② 순수한 것은 색깔이 없고, 냄새도 없다.
 - ③ 액화 시 체적이 축소하므로 보관수송이 용이하다.
 - ④ 가스누설감지기는 천장에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 26. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 내화구 조 벽의 기준으로 옳지 않은 것은?
 - ① 철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터 이상인 것
 - ② 벽돌조로서 두께가 10센티미터 이상인 것
 - ③ 철골철근콘크리트조로서 두께가 10센티미터 이상인 것
 - ④ 경량기포 콘크리트블록조로서 두께가 10센티미터 이상인 것
- 27. 건축법상 건축물의 주요구조부가 아닌 것은?

- ① 기둥
- ② 바닥
- ③ 보
- ④ 옥외계단
- 28. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 소방안전관리대상물의 소방안전관리에 관한 교육과정별 교 육시간 운영 편성기준 중 3급 소방안전관리자의 총 교육시 간은?
 - ① 7시간
- ② 9시간
- ③ 12시간
- ④ 24시간
- 29. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 피난안 전구역의 구조 및 설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 피난안전구역의 내부마감재료는 불연재료로 설치할 것
 - ② 건축물의 내부에서 피난안전구역으로 통하는 계단은 특별피난계단의 구조로 설치할 것
 - ③ 비상용 승강기는 피난안전구역을 통과하는 구조로 설치할 것
 - ④ 피난안전구역의 높이는 2.1미터 이상일 것
- 30. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물의 관계인은 소방안전관리자를 해임한 경우 해임한 날로부터 며칠 이내에 선임해야 하는가?
 - ① 10일
- ② 30일
- ③ 120일
- ④ 150일
- 31. 화재안전기준(NFSC)상 자동화재탐지설비의 발신기 위치를 표시하는 표시등의 색은?
 - ① 적색
- ② 황색
- ③ 백색
- ④ 녹색
- 32. 소방기본법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
 - ① 관계인이란 소방대상물의 소유자·관리자 또는 점유자를 말한다.
 - ② 소방대상물이란 건축물, 차량, 항해 중인 선박(선박 건조 구조물 제외), 산림을 말한다.
 - ③ 소방대장(消防隊長)이란 소방본부장 또는 소방서장 등 화 재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황이 발생한 현장에서 소방대를 지휘하는 사람을 말한다.
 - ④ 관계지역이란 소방대상물이 있는 장소 및 그 이웃 지역으로서 화재의 예방·경계·진압, 구조·구급 등의 활동에 필요한 지역을 말한다.
- 33. 소방시설 중 피난구조설비가 아닌 것은?
 - ① 구조대
- ② 공기호흡기
- ③ 통로유도등
- ④ 무선통신보조설비
- 34. 제6류 위험물인 과염소산(HCIO₄)의 성질이 아닌 것은?
 - ① 산화성 액체이다.
- ② 불연성 물질이다.
- ③ 자기반응성 물질이다.
- ④ 상온에서 액체이다.
- 35. 건축물 피난동선에서 1차 안전구획에 해당하는 것은?
 - ① 부속실
- ② 복도
- ③ 계단
- ④ 거실

- 36. 피난 시 평소에 사용하는 문, 통로를 사용하거나 자신이 왔었던 길로 되돌아가려는 행동특성은?
 - ① 귀소본능
- ② 지광본능
- ③ 추종본능
- ④ 회피본능
- 37. 화재안전기준(NFSC)상 통로유도등의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
 - ① 거실통로유도등은 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20 m 마다 설치할 것
 - ② 계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 1.5 m 이하의 위 치에 설치할 것
 - ③ 통행에 지장이 없도록 설치할 것
 - ④ 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 아니할 것
- 38. 위험물안전관리법령상 위험물 유별과 성질의 연결로 옳지 않은 것은?
 - ① 제1류 산화성액체
 - ② 제2류 가연성고체
 - ③ 제3류 자연발화성물질 및 금수성물질
 - ④ 제4류 인화성액체
- 39. 폐쇄형 스프링클러설비 방식이 아닌 것은?
 - ① 습식
- ② 건식
- ③ 준비작동식
- ④ 일제살수식
- 40. 소방시설 중 소화설비가 아닌 것은?
 - ① 연결송수관
- ② 스프링클러
- ③ 옥외소화전
- ④ 옥내소화전

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |