M6-075-P1　补偿前后的功率三角形



$Q_1 = 26.46kvar, \quad Q_2 = 9.86kvar$

$Q_{comp} = 16.60kvar, \quad C = 122\mu F$

蓝色为补偿前，绿色为补偿后；有功30kW保持不变，补偿后仍滞后。