

جدول پارامترهای عملیاتی الکترولایزر

پارامترهای نرمال، حدود کنترلی، ابزارهای اندازه‌گیری و تناوب پایش

پارامترهای سالن سلول

پارامتر	اندیکشن/ابزار	مقدار عملیاتی یا Set Point	تناوب پایش
فشار عملیاتی کلر	41PIC0810309 / 41PIC0820309	mbar 200+	حداقل یک‌بار در شیفت و پیوسته در FCS
Overpressure کلر	41PIC0810310 / 41PIC0820310	mbar 215+	حداقل یک‌بار در شیفت و پیوسته در FCS
اختلاف فشار H_2/Cl_2	41PDIC0810311 / 41PDIC0820311	mbar 40+؛ در حالت H_2 surplus حدود mbar 35+	حداقل یک‌بار در شیفت و پیوسته در FCS
حداکثر اختلاف فشار H_2/Cl_2	41PDIC0810312 / 41PDIC0820312	mbar 50+؛ در حالت H_2 surplus حدود mbar 40+	حداقل یک‌بار در شیفت و پیوسته در FCS
فشار عملیاتی هیدروژن	41PI0810313 / 41PI0820313	mbar 240+	حداقل یک‌بار در شیفت و پیوسته در FCS
pH آنولیت در 23°C	41AI0810901/1002 و معادل Train 2	بدون اسیدی‌سازی: pH 3.5–5.0؛ با اسیدی‌سازی: pH 2.5–3.0	حداقل یک‌بار در شیفت و پیوسته در FCS

پارامترهای هر الکترولایزر

پارامتر	اندیکشن/ابزار	مقدار یا مرجع	تناوب پایش
دبی آب‌نمک فوق‌خالص	41FI0811101 تا 41FI0812201	طبق جداول دبی بهره‌برداری در فصل 6.7.3.1	یک‌بار در شیفت
دبی کاتولیت	41FI0811102 تا 41FI0812202	طبق فصل 6.7.3.1.1	یک‌بار در شیفت
دمای هدر آنولیت	41TI0811101 تا 41TI0812201	طبق فصل 6.7.3.1.1	یک‌بار در شیفت
دمای هدر کاتولیت	41TI0811102 تا 41TI0812202	طبق فصل 6.7.3.1.1	یک‌بار در شیفت
فشار هدر آنولیت/کاتولیت	41PI0811101/1102 تا 2201/2202	مطابق جدول فشار سل‌روم	یک‌بار در شیفت
جریان هر الکترولایزر	41II0811101 تا 41II0812201	kA 14.9	یک‌بار در شیفت
ولتاژ هر عنصر تکی	اندازه‌گیری دستی	وابسته به بار	یک‌بار در روز کاری

آنالیزهای مهم

نمونه/پارامتر	حد یا مقدار	تناوب
NaCl در آنولیت	طبق فصل 6.7.3.1.1	روزانه
O ₂ در کلر خشک	≥ 1% vol/vol، با اسیدی سازی	در صورت نیاز
Rest gas در کلر	≥ 2% vol/vol	روزانه
غلظت کاتولیت	طبق فصل 6.7.3.1.1	روزانه
NaCl در سود	طبق فصل 6.7.3.1.5 در بار نامی	در صورت نیاز
NaCl در feed brine	310–300 g/l	در شرایط پایدار
pH آنولیت با اسیدی سازی	2.5–3.0 در 23°C	طبق برنامه آنالیز
pH آنولیت بدون اسیدی سازی	3.5–4.0 در 23°C	طبق برنامه آنالیز

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.