# Construcción de un perfilador de haz portátil automático





Estudiante: Sebastián Schiavinato Director: Dr. Hernán E. Grecco Codirectora: Dr. Andrea V. Bragas

Laboratorio 6, DF, FCEyN, UBA

Noviembre 19, 2015

# Objetivo del proyecto

#### Objetivos de laboratorio 6:


- Diseñar y construir un perfilador portátil y de fácil reproducción capaz de caracterizar el haz en diferentes setups ópticos.
- Diseñar y construir un espectrómetro portátil para aplicaciones del LEC, adaptado a los diferentes setups del laboratorio.

## Motivación del proyecto

<u>Mucho</u> es el tiempo desperdiciado en el laboratorio armado y desarmando el setup, alineando cada etapa.

Caracterizar haces de fuentes conlleva

- Perfil espacial. Divergencia
- Perfil espectral y temporal
- Polarización



## Concepto del perfilador




Funcionamiento general de un perfilador

- Se corta el haz con un filo móvil (en general con un tornillo micrométrico), recolectando el haz.
- Se usan sensores económicos, integradores del haz obturado.

## Concepto del perfilador


Para haces gaussianos (la mayoría), el perfil de intensidades, es decir la integral del perfil, es la función error



## Concepto del perfilador

#### Propuesta inicial:

- Tambor giratorio, capaz de obturar automáticamente
- Sensor de luz integrador, tipo fotodiodo o medidor de potencia
- Adquisición en tiempo real de los cambios del haz.



#### Premisas mecánicas del perfilador:

- Se debe poder insertar en el sistema Cage de ThorLabs, de 30mm. A 50mm de la mesa
- El tambor debe tener una velocidad que permita actualización en tiempo real.



#### Diseño del tambor

- Cilindro de 20mm de diametro
- Fácil de ubicar en el Cage
- Proyección axial, permite obturar el haz.
- Fácil prototipado con impresora 3D.




#### El motor se determinó con las siguientes premisas

- Debe ser fácil de controlar la velocidad. Descartados motores de escobillas, que requieren retroalimentación.
- Debe ser rápido, alcanzando 24 revoluciones por segundo si se puede. Descartado servomotores, no alcanzan las 2 revoluciones por segundo.

### Se eligen motores paso a paso.

• Motor modelo NEMA 17 (1,8°, máx 3000PPS, 4kg cm).

- Diseño auto-portante, no se necesita ningún agregado.
- Permite adaptarse al Cage y a otros entornos de trabajo.
- Permite medir el haz en varias direcciones.



## Diseño de electrónica de adquisición


Electrónica digital (microcontrolador) de uso general, adaptada a la adquisición de un sensor de luz (fotodiodo)



- Arduino UNO: Barato, sencillo. CPU 16MHz y 2KiB RAM. ADC a 10ksps.
- Teensy v3.1: CPU 96MHz, y 64KiB RAM. ADC a 1Msps. Tipicamente 100kmps.

## Diseño de electrónica de adquisición


Circuito resultante, con integrado driver (Pololu A4988) del motor



- Permite mover motores hasta 2A por fase.
- Adquiere corriente del fotodiodo en resistencia variable por el usuario
- Adquiere 100ksps de la señal analogica.
- Permite adquirir a la velocidad máxima de 12RPS, limitación del motor, es decir adquirir 24 perfiles por segundo.


#### Analisis de datos

La computadora es encargada del análisis automático de los datos transmitidos. A partir de una serie de datos



#### Analisis de datos

Se ajusta automáticamente los datos con un algoritmo de procesamiento de señales propio.



- Tamaño del haz inferido del ajuste y la velocidad del motor, con el error de propagación
- Diferencia entre perfiles debido a problemas mecánicos de la pieza plástica.

# Proyecto SOMA (Sistema de OptoMecánica Abierta)



- Plataforma abierta de instrumental opto-mecánico
- Diseño con énfasis en la reproducibilidad, con tecnología de impresora 3D o mecanizado automático.
- Electrónica libre, controlada por software creado con tecnologías libres.

Página del proyecto: http://lec.df.uba.ar/soma

## A completar

- Mecanizado de las piezas metálicas
- Terminado final del perfilador
- Diseño y construcción del espectrómetro, a partir del circuito Hamammatsu C12666MA

## Objetivos de Laboratorio 7

Estos dispositivos van a ser utilizados durante laboratorio 7 en los siguientes proyectos:

- Mejora de la resolución del SPIM mediante la optimización del perfil del haz
- Caracterización del espectro de emisión de nanolamparas de Lantánidos

# Gracias