

# Static Load

	ID	Bus ID	DBase ID	P [MW]	Q [MVAR]	S [MVA]
1	LD01	B3	LD01	322.00	2.40	322.01
2	LD02	B4	LD02	500.00	184.00	532.78
3	LD03	B7	LD03	233.80	84.00	248.43
4	LD04	B8	LD04	522.00	176.00	550.87
5	LD05	B12	LD05	7.50	88.00	88.32
6	LD06	B15	LD06	320.00	153.00	354.70
7	LD07	B16	LD07	329.00	32.30	330.58
8	LD08	B18	LD08	158.00	30.00	160.82
9	LD09	B20	LD09	628.00	103.00	636.39
10	LD10	B21	LD10	274.00	115.00	297.15
11	LD11	B23	LD11	247.50	84.60	261.56
12	LD12	B24	LD12	308.60	-92.20	322.08
13	LD13	B25	LD13	224.00	47.20	228.92
14	LD14	B26	LD14	139.00	17.00	140.04
15	LD15	B27	LD15	281.00	75.50	290.97
16	LD16	B28	LD16	206.00	27.60	207.84
17	LD17	B29	LD17	283.50	26.90	284.77
18	LD18	B31	LD18	9.20	4.60	10.29
19	LD19	B39	LD19	1104.00	250.00	1131.95

# Static Load

	P. Factor [%]
1	100.0
2	93.8
3	94.1
4	94.8
5	8.5
6	90.2
7	99.5
8	98.2
9	98.7
10	92.2
11	94.6
12	95.8
13	97.9
14	99.3
15	96.6
16	99.1
17	99.6
18	89.4
19	97.5