

HSE TOOLBOX TALK

PORTATİF JENERATÖR GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Portatif jeneratör kullanımında elektrik çarpması, karbon monoksit, yangın ve yakıt kaynaklı riskleri önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Elektrik çarpması.	2  Karbon monoksit.	3  Yakıt yangını.	4  Sıcak yüzey.
5  Hasarlı kablo.	6  Uygunsuz topraklama.	7  Yağmur ve su teması.	8  Gürültü.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Elektrik çarpması.

02

Karbon monoksit.

03

Yakıt yangını.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

PORTATİF JENERATÖR GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Portatif jeneratör kullanımında elektrik çarpması, karbon monoksit, yangın ve yakıt kaynaklı riskleri önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Konum uygun

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Havalandırma yeterli

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Topraklama uygun

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
RCD mevcut

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|--|
| ☐ Konum uygun | ☐ Havalandırma yeterli |
| ☐ Topraklama uygun | ☐ RCD mevcut |
| ☐ Kablolar sağlam | ☐ Su riski kontrol edildi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Jeneratör nerede kurulacak?
- Topraklama uygun mu?
- RCD var mı?

SAHA UYGULAMASI



Portatif jeneratör hem elektrik hem yanma ürünü tehlikesi oluşturur.

HSE TOOLBOX TALK

PORTATİF JENERATÖR GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Jeneratörü açık ve havalandırılmış alana yerleştirin. • Islak ortamdan koruyun. • Egzozu çalışanlardan uzağa yönlendirin.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Topraklama şartlarını doğrulayın. • Yakıt eklemeyen önce motoru durdurun ve soğutun. • Gürültü koruması uygulayın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

RCD/GFCI koruması kullanın. • Yakıtı uygun kapta saklayın.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Kabloları kontrol edin. • Yangın söndürücü bulundurun.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, jeneratörü yalnız elektrik kaynağı gibi düşünmeyeceğiz. Konumunu egzoz ve CO riskine göre seçecek, RCD ve kablo durumunu kontrol edecek, sıcak motora yakıt eklemeyecek ve çalışma alanından güvenli mesafede tutacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|--|
| ☐ Konum uygun | ☐ Havalandırma yeterli |
| ☐ Topraklama uygun | ☐ RCD mevcut |
| ☐ Kablolar sağlam | ☐ Su riski kontrol edildi |
| ☐ Yakıt güvenli | ☐ Söndürücü mevcut |
| ☐ Egzoz güvenli | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

PORTATİF JENERATÖR GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			