

HSE TOOLBOX TALK

BUHAR VE SICAK YÜZEYLER TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Buhar, kondens, sıcak boru ve ekipman yüzeylerinden kaynaklanan termal yanık ve basınçlı salım risklerini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Yüksek sıcaklıklı buharla doğrudan temas.	2  Görünmeyen ince buhar jetleri.	3  Sıcak kondens boşalması.	4  İzolasyonu sökülmiş boru ve ekipman
5  Buhar hattında trapped pressure.	6  Yanlış veya erken vana açılması.	7  Nemli zeminde kayma riski.	8  Sıcak yüzeye uygun olmayan eldiven veya

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Yüksek sıcaklıklı buharla doğrudan temas.

02

Görünmeyen ince buhar jetleri.

03

Sıcak kondens boşalması.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

BUHAR VE SICAK YÜZEYLER TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Buhar, kondens, sıcak boru ve ekipman yüzeylerinden kaynaklanan termal yanık ve basınçlı salım risklerini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Sıcak hatlar tanımlandı

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
İzolasyon kontrol edildi

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Kaçak yöntemi uygun

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Basınç doğrulandı

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Sıcak hatlar tanımlandı | ☐ İzolasyon kontrol edildi |
| ☐ Kaçak yöntemi uygun | ☐ Basınç doğrulandı |
| ☐ Sıcaklık doğrulandı | ☐ Drenaj güvenli |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Sıcak yüzeyler nerede?
- Eksik izolasyon var mı?
- Buhar kaçağı nasıl kontrol edilecek?

SAHA UYGULAMASI



Buhar çoğu zaman görünmezdir ve küçük bir kaçak dahi ciddi yanığa neden olabilir.

HSE TOOLBOX TALK

BUHAR VE SICAK YÜZEYLER TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Sıcak hatları ve ekipman yüzeylerini önceden tanımlayın. • Kondens drenajlarını güvenli noktaya yönlendirin. • Islak ve sıcak kondens bulunan zemini temizleyip kayma riskini giderin.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Eksik izolasyon bölgelerini bariyerleyin veya fiziksel koruma sağlayın. • Vana açma işlemini yavaş ve kontrollü gerçekleştirin. • Bakım sonrası izolasyon ve koruyucu kaplamaları yeniden takın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Buhar kaçağını elle değil uygun ekipmanla kontrol edin. • Sıcak işe uygun eldiven, yüz siperi ve koruyucu kıyafet kullanın.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Hat açmadan önce basıncı ve sıcaklığı doğrulayın. • Buhar kaçağı görülen alanı hemen izole edin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, buhar kaçağının küçük görünmesi riskin küçük olduğu anlamına gelmez. Kaçağı elimizle kontrol etmeyecek, sıcak yüzeyleri işaretleyecek ve hat açmadan önce basınç ile sıcaklığı doğrulayacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|---|
| ☐ Sıcak hatlar tanımlandı | ☐ İzolasyon kontrol edildi |
| ☐ Kaçak yöntemi uygun | ☐ Basınç doğrulandı |
| ☐ Sıcaklık doğrulandı | ☐ Drenaj güvenli |
| ☐ Vana yöntemi açık | ☐ PPE uygun |
| ☐ Alan bariyerli | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

BUHAR VE SICAK YÜZEYLER TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			