

HSE TOOLBOX TALK

YERALTI HATLARI VE SERVİSLER TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Kazı, sondaj, kırma ve zemin penetrasyonu sırasında gömülü elektrik, gaz, su, proses ve iletişim hatlarının hasar görmesini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Canlı elektrik kablosuna kazı ekipmanı ile temas.	2  Gaz veya hidrokarbon hattının delinmesi.	3  Basıncı su veya proses hattının kontrolsüz	4  İletişim veya kontrol kablolarının hasar
5  Yanlış veya güncel olmayan yeraltı çizimleri.	6  Hat tespit cihazının yanlış kullanılması.	7  Mekanik kazının hatta çok yakın yapılması.	8  İşaretlenmiş hat güzergahının saha

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Canlı elektrik kablosuna kazı ekipmanı ile temas.

02

Gaz veya hidrokarbon hattının delinmesi.

03

Basıncı su veya proses hattının kontrolsüz açılması.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

YERALTI HATLARI VE SERVİSLER TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Kazı, sondaj, kırma ve zemin penetrasyonu sırasında gömülü elektrik, gaz, su, proses ve iletişim hatlarının hasar görmesini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Kazı izni mevcut

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Çizimler kontrol edildi

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Alan tarandı

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Hatlar işaretlendi


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|--|
| ☐ Kazı izni mevcut | ☐ Çizimler kontrol edildi |
| ☐ Alan tarandı | ☐ Hatlar işaretlendi |
| ☐ Trial pit değerlendirildi | ☐ Güvenli mesafe belirlendi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Güncel utility çizimi mevcut mu?
- Alan kim tarafından tarandı?
- Hat güzergahları zeminde işaretli mi?

SAHA UYGULAMASI



Çizimde görünen hat ile sahadaki gerçek konum her zaman aynı olmayabilir.

HSE TOOLBOX TALK

YERALTI HATLARI VE SERVİSLER TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Güncel utility çizimlerini ve kazı iznini kontrol edin. • Mekanik kazı için saha prosedüründeki minimum güvenli mesafeyi uygulayın. • Çizim ile saha bulgusu uyuşmazsa işi durdurun ve teknik birime bildirin.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Yetkin kişi tarafından uygun hat tespit cihazı ile alanı tarayın. • Gaz veya proses hattı yakınında acil durum müdahale planını hazır tutun. • Kazı tamamlandıktan sonra yeni bulunan servisleri kayıt altına alın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Tespit edilen hat güzergahını zeminde kalıcı ve görünür şekilde işaretleyin. • Hat konumu açığa çıktığında destek ve mekanik koruma sağlayın.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Şüpheli bölgelerde trial pit veya elle kontrollü kazı uygulayın. • Kazı derinliği ilerledikçe taramayı gerektiğinde tekrarlayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, çizim temiz görünse bile yeraltının gerçekten temiz olduğunu doğrulamadan kazıya başlamıyoruz. Tarama, işaretleme ve kontrollü kazı tamamlanmadan kepçe çalışmayacak.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|--|
| ☐ Kazı izni mevcut | ☐ Çizimler kontrol edildi |
| ☐ Alan tarandı | ☐ Hatlar işaretlendi |
| ☐ Trial pit değerlendirildi | ☐ Güvenli mesafe belirlendi |
| ☐ Operatör bilgilendirildi | ☐ Acil durum planı hazır |
| ☐ Saha uyumsuzluğu kontrol edildi | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

YERALTI HATLARI VE SERVİSLER TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			