SERNEM

HEALTH & SAFETY RESOURCES

TEHLİKE TANIMLAMA, RİSK DEĞERLENDİRME VE RİSK KONTROLÜ (HIRARC)

Doküman No: SRN-HIRARC-001

Tarih: 2026-10-21

Revizyon: 1.0

Risk Sayısı: 15

PROJE	İ ı Ş ş Ğ ğ Ç ç Ö ö Ü ü — P11 Fixture	**ŞİRKET**	-
LOKASYON	-	**HAZIRLAYAN**	-

DEPARTMAN	-	**ASSET / ALAN**	-	**PROSES / METOT**	-
HAZIRLAYAN	-	**KONTROL EDEN**	-	**ONAYLAYAN**	-

	TEHLİKE TANIMLAMA				RİSK ANALİZİ				RİSK KONTROLÜ					
	Faaliyet	**Tehlike**	**Olası Sonuç**	**Risk Altındaki Kişiler**	**Mevcut Kontroller**	**L**	**S**	**Risk**	**Yapılacak Aksiyon / İlave Kontrol**	**Sorumlu**	**Termin**	**RL**	**RS**	**Kalan Risk**
01	Yüksekte Çalışma	Yüksekten düşme	Ciddi yaralanma, kalıcı sakatlık veya ölüm	Çalışanlar ve alt yükleniciler	Güvenli platform, korkuluk, uygun erişim, eğitimli personel ve gerekli olduğunda düşüş koruma sistemi	3	5	**15 Yüksek**	Kurtarma planını doğrula, gözetim sağla ve değişen saha koşullarını yeniden değerlendir	-	-	2	2	**4 Düşük**
02	Yüksekte Çalışma	Düşen cisimler	Baş yaralanması, ciddi yaralanma veya ölüm	Alt seviyedeki çalışanlar	Toe board, malzeme sabitleme, alet sabitleme ve alt alan kontrolü	3	5	**15 Yüksek**	Dışlama alanını güçlendir ve simultane işleri koordine et	-	-	2	2	**4 Düşük**
03	Yüksekte Çalışma	Açık kenar veya zemin açıklığı	Düşme sonucu ciddi yaralanma veya ölüm	Saha çalışanları	Korkuluk, güvenli kapak, bariyer ve uyarı işaretleri	2	5	**10 Yüksek**	Koruyucuların vardiya boyunca yerinde olduğunu doğrula	-	-	2	2	**4 Düşük**
04	Yüksekte Çalışma	Uygun olmayan ankraj noktası	Düşüş koruma sisteminin başarısız olması ve ölüm	Yüksekte çalışan personel	Onaylı ankraj noktası ve uygun bağlantı sistemi	2	5	**10 Yüksek**	Ankraj kapasitesini ve uygunluğunu işe başlamadan doğrula	-	-	2	2	**4 Düşük**
05	Yüksekte Çalışma	Askıda kalma travması	Bilinç kaybı, ciddi sağlık etkisi veya ölüm	Düşüş durdurma sisteminde askıda kalan çalışan	Kurtarma planı ve uygun kurtarma ekipmanı	2	5	**10 Yüksek**	Kurtarma süresini azaltmak için işe özel plan ve tatbikat uygula	-	-	2	2	**4 Düşük**
06	Yüksekte Çalışma	Yetersiz aydınlatma	Yanlış adım, denge kaybı ve düşme	Yüksekte çalışanlar	Uygun sabit veya geçici aydınlatma	2	3	**6 Orta**	Çalışma ve erişim yollarının yeterli aydınlatıldığını doğrula	-	-	1	2	**2 Düşük**
07	Yüksekte Çalışma	Düşüş koruma ekipmanının keskin kenarla teması	Lanyard veya yaşam hattının hasar görmesi sonucu düşme	Yüksekte çalışan personel	Uygun düşüş koruma ekipmanı ve çalışma öncesi kontrol	2	3	**6 Orta**	Keskin kenarları koru ve kenar kullanımına uygun ekipman seç	-	-	1	2	**2 Düşük**
08	Yüksekte Çalışma	Aynı seviyede takılma veya kayma	Denge kaybı ve yüksekten düşme	Yüksekte çalışan personel	Düzenli çalışma platformu ve uygun erişim	3	3	**9 Orta**	Geçiş yollarını açık tut ve gevşek malzemeleri kaldır	-	-	1	2	**2 Düşük**
09	Yüksekte Çalışma	Düşüş koruma sisteminde yetersiz açıklık mesafesi	Düşüş sırasında alt seviyeye veya yapıya çarpma	Düşüş durdurma sistemi kullanan çalışanlar	Onaylı ankraj ve uygun bağlantı ekipmanı	2	3	**6 Orta**	Çalışma öncesi gerekli düşüş açıklığını hesapla ve uygun sistemi seç	-	-	1	2	**2 Düşük**

	TEHLİKE TANIMLAMA				RİSK ANALİZİ				RİSK KONTROLÜ					
	Faaliyet	Tehlike	Olası Sonuç	Risk Altındaki Kişiler	Mevcut Kontroller	L	S	Risk	Yapılacak Aksiyon / İlave Kontrol	Sorumlu	Termin	RL	RS	Kalan Risk
10	Yüksekte Çalışma	Yanal ankraj nedeniyle swing fall oluşması	Çalışanın yapıya çarpması veya ciddi düşme yaralanması	Yüksekte çalışan personel ve alt seviyedeki çalışanlar	Yetkin personel, uygun erişim sistemi, düşüş koruma ekipmanı ve iş öncesi saha kontrolü	2	3	**6 Orta**	Ankraj noktasını mümkün olduğunca çalışanın üzerinde ve düşüş hattına yakın seç	-	-	1	2	**2 Düşük**
11	Yüksekte Çalışma	Uyumsuz bağlantı elemanlarının birlikte kullanılması	Karabina veya bağlantının istemsiz açılması sonucu düşme	Yüksekte çalışan personel ve alt seviyedeki çalışanlar	Yetkin personel, uygun erişim sistemi, düşüş koruma ekipmanı ve iş öncesi saha kontrolü	2	3	**6 Orta**	Karabina, lanyard ve ankraj bağlantılarının birbiriyle uyumlu olduğunu doğrula	-	-	1	2	**2 Düşük**
12	Yüksekte Çalışma	Geçici yaşam hattının yanlış kurulması veya gerilmesi	Düşüş koruma sisteminin arızalanması	Yüksekte çalışan personel ve alt seviyedeki çalışanlar	Yetkin personel, uygun erişim sistemi, düşüş koruma ekipmanı ve iş öncesi saha kontrolü	2	3	**6 Orta**	Geçici yaşam hattını üretici talimatına ve onaylı kurulum yöntemine göre monte et	-	-	1	2	**2 Düşük**
13	Yüksekte Çalışma	Düşüş sonrası askıda kalma süresinin uzaması	Suspension intolerance ve ciddi sağlık etkisi	Yüksekte çalışan personel ve alt seviyedeki çalışanlar	Yetkin personel, uygun erişim sistemi, düşüş koruma ekipmanı ve iş öncesi saha kontrolü	2	3	**6 Orta**	Çalışma başlamadan hızlı kurtarma planı, ekipmanı ve sorumlu kurtarma personelini hazırla	-	-	1	2	**2 Düşük**
14	Yüksekte Çalışma	Kırılgan yüzeyin güvenli zannedilerek üzerine basılması	Yüzeyin kırılması sonucu yüksekten düşme	Yüksekte çalışan personel ve alt seviyedeki çalışanlar	Yetkin personel, uygun erişim sistemi, düşüş koruma ekipmanı ve iş öncesi saha kontrolü	3	3	**9 Orta**	Kırılgan yüzeyleri önceden belirle, işaretle ve uygun çalışma platformu veya yürüyüş yolu kullan	-	-	1	2	**2 Düşük**
15	Yüksekte Çalışma	Düşüş koruma ekipmanının kimyasal veya sıcak yüzey nedeniyle hasar görmesi	Lanyard veya harness bütünlüğünün bozulması sonucu düşme	Yüksekte çalışan personel ve alt seviyedeki çalışanlar	Yetkin personel, uygun erişim sistemi, düşüş koruma ekipmanı ve iş öncesi saha kontrolü	2	3	**6 Orta**	Düşüş koruma ekipmanını kimyasal, kıvılcım ve sıcak yüzeylerden koru ve maruziyet sonrası kontrol et	-	-	1	2	**2 Düşük**

Hazırlayan

-

Ad / İmza / Tarih

Kontrol Eden

-

Ad / İmza / Tarih

Onaylayan

-

Ad / İmza / Tarih