

SICAK ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ

SAHA KONTROL DOKÜMANI

Proje / Saha	Tarih / Saat	Denetçi
Konum / Alan	Sıcak Çalışma İzin No.	Firma / Yüklenici

1

İZİN VE YETKİLENDİRME

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
1	Görev ve çalışma alanı için geçerli bir sıcak çalışma izni bulunmaktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
2	Çalışma izni çalışma alanında görünür durumdadır veya derhal erişilebilir durumdadır.	☐	☐	☐	STANDART	
3	Gerekli izin onayları ve imzaları tamamlanmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
4	İşe özel risk değerlendirmesi veya JSA gözden geçirilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
5	İşe özel toolbox talk yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	
6	Eş zamanlı operasyonlar ve yakındaki faaliyetler değerlendirilmiştir.	☐	☐	☐	STANDART	

2

PERSONEL VE YETKİNLİK

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
7	Çalışmayı gerçekleştiren personel eğitilmiş, yetkin ve yetkilidir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
8	Yetkin bir amir görevlendirilmiş ve erişilebilir durumdadır.	☐	☐	☐	STANDART	
9	Çalışanlar acil durum alarımını, kaçış yolunu ve toplanma noktasını bilmektedir.	☐	☐	☐	STANDART	

3

ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
10	Atmosfer ölçümü ihtiyacı resmi olarak değerlendirilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
11	Gaz dedektörü uygun tipte, kalibrasyon süresi içinde ve fonksiyon testi yapılmış durumdadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
12	Oksijen konsantrasyonu saha tarafından onaylanan güvenli aralıktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

3 ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
13	Yanıcı gaz veya buhar konsantrasyonu izin verilen sınırın altındadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
14	Alana özgü toksik gazlar gerekli olduğu durumlarda ölçülmüştür.	☐	☐	☐	KRİTİK	
15	Koşulların değişebileceği durumlarda sürekli veya periyodik atmosfer takibi düzenlenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	

4 YANGIN ÖNLEME VE YANGIN GÖZCÜSÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
16	Yanıcı ve parlayıcı malzemeler uzaklaştırılmış veya etkili şekilde korunmuştur.	☐	☐	☐	KRİTİK	
17	Uygun yangın söndürme ekipmanı derhal kullanılabilir durumdadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
18	Gerekli olduğu durumlarda eğitimli bir yangın gözcüsü görevlendirilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
19	Yangın gözcüsü alarm yöntemlerini, söndürücü kullanımını ve işi durdurma yetkisini bilmektedir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
20	Açıklıklar, geçişler, drenajlar ve boşluklar kıvılcım ve cürufa karşı korunmuştur.	☐	☐	☐	KRİTİK	
21	Kıvılcım ve cüruf muhafazası çalışma düzenine uygun ve etkilidir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
22	Faaliyetten etkilenen yangın algılama veya söndürme sistemleri uygun şekilde yönetilmektedir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
23	Çalışma sonrası yangın gözetim süresi belirlenmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	

5 EKİPMAN VE GAZ TÜPLERİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
24	Sıcak çalışma ekipmanı gerekli kullanım öncesi kontrolden geçmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
25	Elektrik kabloları, fişler, elektrot tutucuları ve bağlantılar hasarsızdır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
26	Kaynak dönüş bağlantısı sağlamdır ve uygun şekilde konumlandırılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
27	Gaz tüpleri dik konumda, sabitlenmiş ve hasara karşı korunmuştur.	☐	☐	☐	KRİTİK	

5

EKİPMAN VE GAZ TÜPLERİ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
28	Oksijen ve yanıcı gaz ekipmanı yağ, gres ve kirlenmeden arındırılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
29	Hortumlar, regülatörler, vanalar ve bağlantılar uyumlu ve sızdırmazdır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
30	Gerekli alev geri tepme emniyet tertibatları ve çek valfler doğru şekilde takılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
31	Taşıma taşları ve kesici diskler uygun, hasarsız ve izin verilen devir aralığındadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
32	Makine koruyucuları ve tutma kolları takılmış ve doğru konumlandırılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

6

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
33	Göz ve yüz koruması sıcak çalışma yöntemine uygundur.	☐	☐	☐	KRİTİK	
34	Aleve dayanıklı giysi vücudu yeterli şekilde korumaktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
35	Eldivenler ısıya, kıvılcıma ve yapılan işe uygundur.	☐	☐	☐	STANDART	
36	Emniyet ayakkabısı uygun ve sıcak malzemeye karşı koruma sağlamaktadır.	☐	☐	☐	STANDART	
37	Gürültü maruziyetinin gerektirdiği durumlarda işitme koruması sağlanmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	
38	Duman veya kirleticilerin başka yöntemlerle yeterince kontrol edilemediği durumlarda solunum koruması sağlanmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
39	Yüksekte çalışma maruziyeti bulunan durumlarda düşmeye karşı koruma sağlanmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

7

ÇALIŞMA ALANI VE ÇEVRESEL KOŞULLAR

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
40	Çalışma alanı bariyerle çevrilmiş ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir.	☐	☐	☐	STANDART	
41	Havalandırma, faaliyetin oluşturduğu duman, gaz ve ısı için yeterlidir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
42	Aydınlatma güvenli çalışma ve kontrol için yeterlidir.	☐	☐	☐	STANDART	

7

ÇALIŞMA ALANI VE ÇEVRESEL KOŞULLAR

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
43	Erişim ve acil kaçış yolları açıktır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
44	Düzen ve temizlik uygundur; takılma tehlikeleri kontrol altındadır.	☐	☐	☐	STANDART	
45	Hava koşulları çalışma için uygundur.	☐	☐	☐	STANDART	
46	Perde veya bariyerler yakındaki personeli ark ışınlmı ve uçan parçacıklardan korumaktadır.	☐	☐	☐	STANDART	

8

ÇALIŞMA SIRASINDA GÖZETİM

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
47	İzin koşulları ve kontrol önlemleri çalışma boyunca etkili kalmaktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
48	Yangın gözcüsü görev yerinde kalmakta ve risk alanını sürekli gözlemlemektedir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
49	Çalışanlar gerekli KKD'leri doğru şekilde kullanmaya devam etmektedir.	☐	☐	☐	STANDART	
50	Gaz kaçağı, beklenmeyen koku, alarm veya proses salınımı bulunmamaktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	
51	Sıcak cüruf, kıvılcımlar ve iş parçaları muhafaza ve kontrol altında tutulmaktadır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

9

TAMAMLAMA VE ÇALIŞMA SONRASI KONTROL

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
52	Sıcak çalışma ekipmanı güvenli şekilde kapatılmış ve izole edilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
53	Çalışma alanı ve etkilenmiş olabilecek tüm seviyeler kontrol edilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
54	Gerekli çalışma sonrası yangın gözetim süresi tamamlanmış ve kaydedilmiştir.	☐	☐	☐	KRİTİK	
55	Sıcak malzemeler, elektrot artıkları, cüruf ve atıklar güvenli şekilde uzaklaştırılmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	
56	Geçici bariyerler, kapaklar ve yangın koruma kontrolleri yalnızca güvenli olduğunda kaldırılmıştır.	☐	☐	☐	STANDART	
57	Çalışma izni yetkili kişiler tarafından resmi olarak kapatılmıştır.	☐	☐	☐	KRİTİK	

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Toplam Madde	Evet	Hayır	U/D	Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Bulgu	Aksiyon	Sorumlu	Termin	Durum

SON ONAY

Denetçi _____ Ad / İmza / Tarih	Süpervizör _____ Ad / İmza / Tarih	İzin Veren _____ Ad / İmza / Tarih
--	---	---