

HOT WORK INSPECTION CHECKLIST

SICAK ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ

Project / Site Proje / Saha	Date / Time Tarih / Saat	Inspector Denetçi
Location / Area Konum / Alan	Hot Work Permit No. Sıcak Çalışma İzin No.	Company / Contractor Firma / Yüklenici

1

PERMIT AND AUTHORIZATION İZİN VE YETKİLENDİRME

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
1	A valid hot work permit is available for the task and location. Görev ve çalışma alanı için geçerli bir sıcak çalışma izni bulunmaktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
2	The permit is displayed or immediately available at the work location. Çalışma izni çalışma alanında görünür durumdadır veya derhal erişilebilir durumdadır.	☐	☐	☐	STANDARD	
3	Required permit approvals and signatures are complete. Gerekli izin onayları ve imzaları tamamlanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
4	The task-specific risk assessment or JSA has been reviewed. İşe özel risk değerlendirmesi veya JSA gözden geçirilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
5	A task-specific toolbox talk has been completed and recorded. İşe özel toolbox talk yapılmış ve kayıt altına alınmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	
6	Simultaneous operations and nearby activities have been assessed. Eş zamanlı operasyonlar ve yakındaki faaliyetler değerlendirilmiştir.	☐	☐	☐	STANDARD	

2

PERSONNEL AND COMPETENCY PERSONEL VE YETKİNLİK

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
7	Personnel performing the work are trained, competent and authorized. Çalışmayı gerçekleştiren personel eğitilmiş, yetkin ve yetkilidir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
8	A competent supervisor is assigned and available. Yetkin bir amir görevlendirilmiş ve erişilebilir durumdadır.	☐	☐	☐	STANDARD	
9	Workers understand the emergency alarm, escape route and assembly point. Çalışanlar acil durum alarmini, kaçış yolunu ve toplanma noktasını bilmektedir.	☐	☐	☐	STANDARD	

3

ATMOSPHERIC TESTING ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
10	The need for atmospheric testing has been formally assessed. Atmosfer ölçümü ihtiyacı resmi olarak değerlendirilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
11	The gas detector is suitable, within calibration and function-tested. Gaz dedektörü uygun tipte, kalibrasyon süresi içinde ve fonksiyon testi yapılmış durumdadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

3

ATMOSPHERIC TESTING ATMOSFER ÖLÇÜMÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
12	Oxygen concentration is within the site-approved safe range. Oksijen konsantrasyonu saha tarafından onaylanan güvenli aralıktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
13	Flammable gas or vapour concentration is below the permitted limit. Yanıcı gaz veya buhar konsantrasyonu izin verilen sınırın altındadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
14	Toxic gases relevant to the area have been tested where required. Alana özgü toksik gazlar gerekli olduğu durumlarda ölçülmüştür.	☐	☐	☐	CRITICAL	
15	Continuous or periodic atmospheric monitoring is arranged where conditions may change. Koşulların değişebileceği durumlarda sürekli veya periyodik atmosfer takibi düzenlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

4

FIRE PREVENTION AND FIRE WATCH YANGIN ÖNLEME VE YANGIN GÖZCÜSÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
16	Combustible and flammable materials have been removed or effectively protected. Yanıcı ve parlayıcı malzemeler uzaklaştırılmış veya etkili şekilde korunmuştur.	☐	☐	☐	CRITICAL	
17	Suitable fire extinguishing equipment is immediately available. Uygun yangın söndürme ekipmanı derhal kullanılabilir durumdadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
18	A trained fire watch has been assigned where required. Gerekli olduğu durumlarda eğitimli bir yangın gözcüsü görevlendirilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
19	The fire watch understands alarm methods, extinguisher use and stop-work authority. Yangın gözcüsü alarm yöntemlerini, söndürücü kullanımı ve işi durdurma yetkisini bilmektedir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
20	Openings, penetrations, drains and gaps are protected from sparks and slag. Açıklıklar, geçişler, drenajlar ve boşluklar kıvılcım ve cürufa karşı korunmuştur.	☐	☐	☐	CRITICAL	
21	Spark and slag containment is effective for the work configuration. Kıvılcım ve cüruf muhafazası çalışma düzenine uygun ve etkilidir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
22	Fire detection or suppression systems affected by the task are properly managed. Faaliyetten etkilenen yangın algılama veya söndürme sistemleri uygun şekilde yönetilmektedir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
23	Post-work fire monitoring duration has been defined. Çalışma sonrası yangın gözetim süresi belirlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5

EQUIPMENT AND GAS CYLINDERS EKİPMAN VE GAZ TÜPLERİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
24	Hot work equipment has passed the required pre-use inspection. Sıcak çalışma ekipmanı gerekli kullanım öncesi kontrolden geçmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5

EQUIPMENT AND GAS CYLINDERS EKİPMAN VE GAZ TÜPLERİ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
25	Electrical cables, plugs, electrode holders and connections are undamaged. Elektrik kabloları, fişler, elektrot tutucuları ve bağlantılar hasarsızdır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
26	The welding return connection is secure and positioned appropriately. Kaynak dönüş bağlantısı sağlamdır ve uygun şekilde konumlandırılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
27	Gas cylinders are upright, secured and protected from damage. Gaz tüpleri dik konumda, sabitlenmiş ve hasara karşı korunmuştur.	☐	☐	☐	CRITICAL	
28	Oxygen and fuel-gas equipment is free from oil, grease and contamination. Oksijen ve yanıcı gaz ekipmanı yağ, gres ve kirlenmeden arındırılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
29	Hoses, regulators, valves and connections are compatible and leak-free. Hortumlar, regülatörler, vanalar ve bağlantılar uyumlu ve sızdırmazdır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
30	Required flashback arrestors and non-return valves are correctly installed. Gerekli alev geri tepme emniyet tertibatları ve çek valfler doğru şekilde takılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
31	Grinding wheels and cutting discs are suitable, undamaged and within their rated speed. Taşlama taşları ve kesici diskler uygun, hasarsız ve izin verilen devir aralığındadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
32	Machine guards and handles are installed and correctly positioned. Makine koruyucuları ve tutma kolları takılmış ve doğru konumlandırılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

6

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
33	Eye and face protection is suitable for the hot work process. Göz ve yüz koruması sıcak çalışma yöntemine uygundur.	☐	☐	☐	CRITICAL	
34	Flame-resistant clothing provides adequate body coverage. Alev dayanıklı giysi vücudu yeterli şekilde korumaktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
35	Gloves are suitable for heat, sparks and the task being performed. Eldivenler ısıya, kıvılcıma ve yapılan işe uygundur.	☐	☐	☐	STANDARD	
36	Safety footwear is suitable and protects against hot material. Emniyet ayakkabısı uygun ve sıcak malzemeye karşı koruma sağlamaktadır.	☐	☐	☐	STANDARD	
37	Hearing protection is provided where noise exposure requires it. Gürültü maruziyetinin gerektirdiği durumlarda işitme koruması sağlanmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	
38	Respiratory protection is provided where fumes or contaminants cannot be adequately controlled otherwise. Duman veya kirlenmelerin başka yöntemlerle yeterince kontrol edilemediği durumlarda solunum koruması sağlanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
39	Fall protection is provided where work-at-height exposure exists. Yüksekte çalışma maruziyeti bulunan durumlarda düşmeye karşı koruma sağlanmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

7

WORK AREA AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS ÇALIŞMA ALANI VE ÇEVRESEL KOŞULLAR

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
40	The work area is barricaded and warning signs are displayed. Çalışma alanı bariyerle çevrilmiş ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir.	☐	☐	☐	STANDARD	
41	Ventilation is adequate for fumes, gases and heat generated by the task. Havalandırma, faaliyetin oluşturduğu duman, gaz ve ısı için yeterlidir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
42	Lighting is sufficient for safe work and inspection. Aydınlatma güvenli çalışma ve kontrol için yeterlidir.	☐	☐	☐	STANDARD	
43	Access and emergency escape routes are clear. Erişim ve acil kaçış yolları açıktır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
44	Housekeeping is acceptable and trip hazards are controlled. Düzen ve temizlik uygundur; takılma tehlikeleri kontrol altındadır.	☐	☐	☐	STANDARD	
45	Weather conditions are suitable for the work. Hava koşulları çalışma için uygundur.	☐	☐	☐	STANDARD	
46	Screens or barriers protect nearby personnel from arc radiation and flying particles. Perde veya bariyerler yakındaki personeli ark ışınımı ve uçan parçacıklardan korumaktadır.	☐	☐	☐	STANDARD	

8

MONITORING DURING WORK ÇALIŞMA SIRASINDA GÖZETİM

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
47	Permit conditions and control measures remain effective throughout the work. İzin koşulları ve kontrol önlemleri çalışma boyunca etkili kalmaktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
48	The fire watch remains in position and continuously observes the risk area. Yangın gözcüsü görev yerinde kalmakta ve risk alanını sürekli gözlemlemektedir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
49	Workers continue to use required PPE correctly. Çalışanlar gerekli KKD'leri doğru şekilde kullanmaya devam etmektedir.	☐	☐	☐	STANDARD	
50	No gas leak, unexpected odour, alarm or process release is present. Gaz kaçağı, beklenmeyen koku, alarm veya proses salınımı bulunmamaktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	
51	Hot slag, sparks and workpieces remain contained and controlled. Sıcak cüruf, kıvılcımlar ve iş parçaları muhafaza ve kontrol altında tutulmaktadır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

9

COMPLETION AND POST-WORK INSPECTION TAMAMLAMA VE ÇALIŞMA SONRASI KONTROL

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
52	The hot work equipment has been safely shut down and isolated. Sıcak çalışma ekipmanı güvenli şekilde kapatılmış ve izole edilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
53	The work area and all potentially affected levels have been inspected. Çalışma alanı ve etkilenmiş olabilecek tüm seviyeler kontrol edilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	

9

COMPLETION AND POST-WORK INSPECTION TAMAMLAMA VE ÇALIŞMA SONRASI KONTROL

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
54	The required post-work fire-watch period has been completed and recorded. Gerekli çalışma sonrası yangın gözetim süresi tamamlanmış ve kaydedilmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
55	Hot materials, electrode stubs, slag and waste have been safely removed. Sıcak malzemeler, elektrot artıkları, cüruf ve atıklar güvenli şekilde uzaklaştırılmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	
56	Temporary barriers, covers and fire protection controls are removed only when safe. Geçici bariyerler, kapaklar ve yangın koruma kontrolleri yalnızca güvenli olduğunda kaldırılmıştır.	☐	☐	☐	STANDARD	
57	The permit has been formally closed by the authorized persons. Çalışma izni yetkili kişiler tarafından resmi olarak kapatılmıştır.	☐	☐	☐	CRITICAL	

FINDINGS & CORRECTIVE ACTIONS

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Total Items / Toplam Madde	YES / Evet	NO / Hayır	N/A	Open Findings / Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Finding / Bulgu	Action / Aksiyon	Responsible / Sorumlu	Due / Termin	Status

FINAL AUTHORIZATION / SON ONAY

Inspector Denetçi _____ Name / Signature / Date	Supervisor Süpervizör _____ Name / Signature / Date	Permit Issuer İzin Veren _____ Name / Signature / Date
---	---	--