

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ

SAHA KONTROL DOKÜMANI

Proje / Saha	Tarih / Saat	Denetçi
Konum / Alan	Çalışma İzin No.	Firma / Yüklenici

1

PLANLAMA VE YETKİLENDİRME

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
1	Geçerli bir yüksekte çalışma izni veya yetkilendirmesi mevcut.	☐	☐	☐	KRİTİK	
2	İşe özel risk değerlendirmesi ve çalışma yöntemi incelenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
3	Çalışanlar yüksekte çalışma için eğitilmiş, yetkin ve sağlık açısından uygun.	☐	☐	☐	KRİTİK	
4	Faaliyet için sorumlu saha gözetimi belirlenmiş.	☐	☐	☐	STANDART	

2

MERDİVENLER VE ERIŞİM

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
5	Doğru tipte ve uygun uzunlukta merdiven seçilmiş.	☐	☐	☐	STANDART	
6	Merdivende görünür hasar, kirlilik veya eksik parça bulunmuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
7	Merdiven sağlam zeminde konumlandırılmış ve harekete karşı sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
8	Güvenli giriş ve çıkış mevcut, erişim yolları engelsiz.	☐	☐	☐	STANDART	

3

İSKELE

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
9	İskele üzerinde geçerli bir kontrol etiketi bulunuyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
10	Çalışma platformları tamamen kapalı ve tehlikeli boşluk içermiyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
11	Üst korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhaları eksiksiz.	☐	☐	☐	KRİTİK	
12	İskeleyle güvenli erişim sağlanmış ve erişim yolları açık.	☐	☐	☐	STANDART	

4

DÜŞMEYE KARŞI KORUMA

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
13	Uygun tam vücut emniyet kemeri kullanım öncesinde kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
14	Doğru şok emicili lanyard veya geri sarımlı düşüş durdurucu kullanılıyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
15	Ankraj noktası uygun, onaylı ve doğru konumda.	☐	☐	☐	KRİTİK	
16	Hareket sırasında kesintisiz düşüş koruması sağlanabiliyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	

5

ACIL DURUM HAZIRLIĞI

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
17	Uygulanabilir bir kurtarma planı mevcut ve ekip tarafından biliniyor.	☐	☐	☐	KRİTİK	
18	Gerekli kurtarma ekipmanları mevcut ve kullanıma hazır.	☐	☐	☐	STANDART	

6

ALAN KONTROLÜ

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
19	Aşağıdaki alan düşen cisim riskine karşı bariyerle çevrilmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
20	Aletler ve gevşek malzemeler düşmeye karşı sabitlenmiş.	☐	☐	☐	KRİTİK	
21	Platformlarda ve erişim yollarında saha düzeni uygun.	☐	☐	☐	STANDART	

7

ÇEVRESEL KOŞULLAR

#	Kontrol Maddesi	EVET	HAYIR	U/D	Öncelik	Yorum / Aksiyon
22	Rüzgâr, yağmur, buzlanma, aydınlatma ve diğer çevresel koşullar uygun.	☐	☐	☐	KRİTİK	

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Toplam Madde	Evet	Hayır	U/D	Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Bulgu	Aksiyon	Sorumlu	Termin	Durum

SON ONAY

Denetçi _____ Ad / İmza / Tarih	Süpervizör _____ Ad / İmza / Tarih	İzin Veren _____ Ad / İmza / Tarih
--	---	---