

WORKING AT HEIGHT CHECKLIST

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KONTROL LİSTESİ

Project / Site Proje / Saha	Date / Time Tarih / Saat	Inspector Denetçi
Location / Area Konum / Alan	Work Permit No. Çalışma İzin No.	Company / Contractor Firma / Yüklenici

1

PLANNING AND AUTHORIZATION PLANLAMA VE YETKİLENDİRME

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
1	A valid work-at-height permit or authorization is available. Geçerli bir yüksekte çalışma izni veya yetkilendirmesi mevcut.	☐	☐	☐	CRITICAL	
2	A task-specific risk assessment and method statement have been reviewed. İşe özel risk değerlendirmesi ve çalışma yöntemi incelenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
3	Workers are trained, competent and medically fit for work at height. Çalışanlar yüksekte çalışma için eğitilmiş, yetkin ve sağlık açısından uygun.	☐	☐	☐	CRITICAL	
4	Responsible supervision has been assigned for the activity. Faaliyet için sorumlu saha gözetimi belirlenmiştir.	☐	☐	☐	STANDARD	

2

LADDERS AND ACCESS MERDİVENLER VE ERİŞİM

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
5	The correct ladder type and length have been selected. Doğru tipte ve uygun uzunlukta merdiven seçilmiştir.	☐	☐	☐	STANDARD	
6	The ladder has no visible damage, contamination or missing parts. Merdivende görünür hasar, kirlilik veya eksik parça bulunmuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
7	The ladder is positioned on a stable surface and secured against movement. Merdiven sağlam zeminde konumlandırılmış ve harekete karşı sabitlenmiştir.	☐	☐	☐	CRITICAL	
8	Safe access and egress are available and free from obstruction. Güvenli giriş ve çıkış mevcut, erişim yolları engelsiz.	☐	☐	☐	STANDARD	

3

SCAFFOLDING İSKELE

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
9	The scaffold has a valid inspection tag. İskele üzerinde geçerli bir kontrol etiketi bulunuyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
10	Working platforms are fully decked and free from dangerous gaps. Çalışma platformları tamamen kapalı ve tehlikeli boşluk içermiyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
11	Top rails, mid rails and toe boards are complete. Üst korkuluk, ara korkuluk ve topuk levhaları eksiksiz.	☐	☐	☐	CRITICAL	

3 SCAFFOLDING İSKELE

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
12	Safe scaffold access is provided and access routes are clear. İskelede güvenli erişim sağlanmış ve erişim yolları açık.	☐	☐	☐	STANDARD	

4 FALL PROTECTION DÜŞMEYE KARŞI KORUMA

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
13	A suitable full-body harness has been inspected before use. Uygun tam vücut emniyet kemeri kullanım öncesinde kontrol edilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
14	The correct lanyard or self-retracting lifeline is being used. Doğru şok emicili lanyard veya geri sarımlı düşüş durdurucu kullanılıyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
15	The anchorage point is suitable, approved and positioned correctly. Ankraj noktası uygun, onaylı ve doğru konumda.	☐	☐	☐	CRITICAL	
16	Continuous fall protection can be maintained during movement. Hareket sırasında kesintisiz düşüş koruması sağlanabiliyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	

5 EMERGENCY PREPAREDNESS ACIL DURUM HAZIRLIĞI

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
17	A practical rescue plan is available and understood by the team. Uygulanabilir bir kurtarma planı mevcut ve ekip tarafından biliniyor.	☐	☐	☐	CRITICAL	
18	Required rescue equipment is available and ready for use. Gerekli kurtarma ekipmanları mevcut ve kullanıma hazır.	☐	☐	☐	STANDARD	

6 AREA CONTROL ALAN KONTROLÜ

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
19	The area below is barricaded to control dropped-object exposure. Aşağıdaki alan düşen cisim riskine karşı bariyerle çevrilmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
20	Tools and loose materials are secured against falling. Aletler ve gevşek malzemeler düşmeye karşı sabitlenmiş.	☐	☐	☐	CRITICAL	
21	Platforms and access routes have acceptable housekeeping. Platformlarda ve erişim yollarında saha düzeni uygun.	☐	☐	☐	STANDARD	

7 ENVIRONMENTAL CONDITIONS ÇEVRESEL KOŞULLAR

#	Inspection Item / Kontrol Maddesi	YES	NO	N/A	Priority	Comments / Action
22	Wind, rain, ice, lighting and other environmental conditions are acceptable. Rüzgâr, yağmur, buzlanma, aydınlatma ve diğer çevresel koşullar uygun.	☐	☐	☐	CRITICAL	

FINDINGS & CORRECTIVE ACTIONS

BULGULAR VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER

Total Items / Toplam Madde	YES / Evet	NO / Hayır	N/A	Open Findings / Açık Bulgu
_____	_____	_____	_____	_____

Finding / Bulgu	Action / Aksiyon	Responsible / Sorumlu	Due / Termin	Status

FINAL AUTHORIZATION / SON ONAY

Inspector Denetçi _____ Name / Signature / Date	Supervisor Süpervizör _____ Name / Signature / Date	Permit Issuer İzin Veren _____ Name / Signature / Date
---	---	--