İSG Saha Rehberi | Premium Şirket Sürümü | Saha doğrulaması gerekli

Doküman · TR
SRN-HW-001
Revizyon 2.0
İçerik güncellemesi 2026-10-26

Tarayın: dijital poster kütüphanesini açın

SICAK ÇALIŞMA KRİTİK GÜVENLİK KURALLARI

İzin Al • Yanıcıları Kontrol Et • Yangını Önle

OSHA 1910.252(a)(2)(iii)(A)(1–4), (B); (c)
OSHA · ABD genel endüstri · Yerel kuralları ayrıca doğrula

SERNEM · İşe Başlamadan Önce Kontrol Et

İş Öncesi Kontrol

- ✓ Gerekliyse sıcak çalışma izni
- ✓ Gerekliyse gaz ölçümü
- ✓ Yanıcı/duman kontrolü
- ✓ Gerekliyse yangın gözcüsü
- ✓ Uygun söndürücü
- ✓ Gerekliyse perde/bariyer
- ✓ Gerekliyse iş sonrası gözetim

01 KOŞULLU ZORUNLU — Çalışma İzni

Koşul: İzin sistemi gerektiriyorsa

- ✓ İzin sistemi gerektiriyorsa geçerli sıcak çalışma iznini doğrula.
- ✓ Çalışma alanı ve kapsamın izinle uyumlu olduğunu kontrol et.
- ✓ Koşullar değişirse işi durdur ve izni yeniden değerlendir.

02 ZORUNLU — Alanı Hazırla

- ✓ Yanıcıları kontrol et; varsa taşı, taşınamayanı yangına dayanıklı örtüyle koru.
- ✓ Zemin, açıklık ve karşı yüzlerde kıvılcım/ısı riskini kontrol et.
- ✓ Metal dumanı maruziyetini değerlendir; prosese uygun havalandırma/lokal emiş sağla.

03 KOŞULLU ZORUNLU — Gaz Ölçümü

Koşul: Atmosfer tehlikesi veya izin şartı varsa

- ✓ Gerekli alanlarda atmosferi işe başlamadan önce ölç.
- ✓ Oksijen/yanıcı/toksik gazları ölç; gaz dedektörü duman kontrolünün yerini tutmaz.
- ✓ Koşullar değişebilecekse sürekli veya periyodik ölçüm yap.

04 KOŞULLU ZORUNLU — Yangın Gözcüsü

Koşul: OSHA gözcü ölçütü veya saha riski varsa

- ✓ OSHA gözcü ölçütü veya saha riski varsa eğitimli, çelişen görevi olmayan gözcü görevlendir.
- ✓ Gözcünün tüm riskli alanları görebilmesini sağla.
- ✓ Gözcüye işi durdurma ve alarm verme yetkisi ver.

05 ZORUNLU — Söndürme Ekipmanı

- ✓ Uygun söndürücüyü hemen erişilebilir konumda tut.
- ✓ Ekipmanın kontrol edilmiş ve kullanıma hazır olduğunu doğrula.
- ✓ Alarm ve acil iletişim yöntemini önceden belirle.

06 KOŞULLU ZORUNLU — Kıvılcım ve Isı Kontrolü

Koşul: Kıvılcım/ısı yayılma riski varsa

- ✓ Kıvılcım, cüruf ve sıcak parçaların yayılmasını sınırla.
- ✓ Çevredekileri ark ışını ve sıçramadan uygun perdeyle koru.
- ✓ Duvar, boru ve metal yüzeylerden ısı iletimini değerlendir.

07 KOŞULLU ZORUNLU — Tüp ve Hortum Güvenliği

Koşul: Tüp ve gaz hortumu kullanılıyorsa

- ✓ Tüpleri dik, sabitlenmiş ve ısıdan uzakta tut.
- ✓ Hortum, regülatör ve bağlantıları kullanmadan önce kontrol et.
- ✓ Oksijen ekipmanını yağ ve gresten uzak tut.

08 KOŞULLU ZORUNLU — İş Sonrası Kontrol

Koşul: Yangın gözcüsü gereken işten sonra

- ✓ ABD genel endüstri: gözcü gereken kaynak/kesme sonrası en az 30 dakika gözetim yap.
- ✓ Daha uzun yerel/risk süresinde uzat; uygulanabilir OSHA asgarisini kısaltma.
- ✓ Gizli/korlu yangını kontrol et. İnşaat 1926.352(e): yangın ihtimali kalmayana dek sürdür; sabit 30 dk demez.

İşi Hemen Durdur

- Gerekli sıcak çalışma izni yoksa işi hemen durdur
- Yanıcı veya patlayıcı atmosfer riski kontrol edilmediyse işi durdur
- Yanıcı malzemeler uzaklaştırılmamış veya korunmamışsa işi durdur
- Gereken gözcü yoksa veya uygun söndürme ekipmanı hazır değilse işi durdur
- Kıvılcım ve sıcak parçalar kontrol edilemiyorsa işi durdur

Kritik Kontroller

35 ft
Gözcü ölçütü: yanıcılar <10,7 m; daha uzakta kıvılcım/ısı, açıklık ve ısı iletimi de ölçüttür

≥30 DK
Genel endüstri: gözcü gereken iş sonrası; daha sıkı kuralda uzat

İZİN
Gerekliyse kapsam/koşulu doğrula

GÖZCÜ
Gerekliyse eğitimli ve hazır

Teknik Başvuru · Doğrulama Gerekli
OSHA 1910.252(a)(2)(iii)(A)(1–4), (B); (c)
OSHA 1926.352(e)

Riske Göre KKD Seçimi

- **Yüz/Göz Koruması** — Kaynak/kesme/taşlama: uygun filtre/siperlik
- **Koruyucu Gözlük** — Prosese uygun darbe/göz koruması
- **Isı Eldiveni** — Isı ve sıçrama
- **İş Güvenliği Ayakkabısı** — Isı, sıçrama ve mekanik riske uygun
- **Alev Geciktirici Giysi** — Prosese uygun alev koruması

Risk/üreticiye göre seç; gerekliyse solunum ve işitme koruması ekle. KKD havalandırmanın yerini tutmaz.

SERNEM
Daha Güvenli Bir Yarın İçin.

Güvenli Değilse İşi Durdur!

Saha prosedürünü doğrulayın
www.sernem.com

ZORUNLU: saha kontrolü · KOŞULLU ZORUNLU: koşul varsa bağlayıcı · DİKKAT: tehlike uyarısı. Hukuki kapsamı ayrıca doğrula.