

Notizen:

- Rolle vs Verantwortung unklar z.B. Tester verantwortlich dass das Team auch tests schreibt.
- Welches Modell? (V oder Scrum?) -> Heute sollte schon entschieden werden welches Vorgehensmodell wir nutzen sollen -> zu langsam -> Welche Rollen gibt es in Scrum? Welches in V Modell? -> 3 Rollen in Scrum vs ganz viele in V-Modell
- Frau Dai scheint das Scrum Modell zu favorisieren
- Rollen müssen überdacht werden (Scrum, V?)
- Montag 13-16 Uhr **JOUR FIXED**
- Antwort auch geben wenn wir die Antwort nicht wissen
- Referenzieren lernen
- Bei manchen Fragen könne wir gerne mit Vorschlägen kommen z.B. Frage bezüglich neues Werkstück eingefügt im Ruhemodus
 - Proaktiver werden
- Kalibrierungsmodus zwingend notwendig für Nuancen der Anlagen zu erfassen, bitte nur einmal und nicht nach jedem Build neu kalibrieren
- Enrico empfiehlt sehr den Selbsttest -> Sanity check ob die Anlage funktioniert oder nicht (bevor man den Fehler im Code sucht) -> Empfehlung Manuell
- In Aufgabenstellung ist die Fehlerbehandlung noch sehr grob -> wir müssen das viel genauer beschreiben
- Buttons mit Feedback (z.B. LED an wenn Button clickable oder wenn button press registriert geht LED an/aus) -> Solche Dingen sollen im User Manual stehen
- Userbility und durchsatz
- System test von abnahmetest und die einzelnen
- Systemkontext feingranularer z.B. Schnittstelle gehört nicht dazu, unterteilung zu FB1 und FB2, Sensorik Aktorik, Buttons, Lichtschranke etc
- Komponentendiagramm neu machen -> Interface ist die Bubble (Interface doppelt gemoppelt)
- Frau Dai holt die Peitsche
- Der Kranke muss Attest mitbringen

Frage	Antwort
- Doppele Bezeichnungen	
- Spannung/ Frequenz für den Antrieb	
- Taster LEDs fest verdatet oder Software ?	
- MQTT IP Adresse Passwort etc.	Kein eigenes Server an der Hochschule
Interaktion zwischen 2 Anlagen (75) Gilt die Bedientaster analysis auch für 2. Anlage?	Gilt für beide, beide haben die Ampel und die Anzeige
FSM: 1. (84) Was bedeutet Zustand OK genau? Ist dasgleiche wie Ruhe/Bereit?	Kein weiterer Fehler liegt an

Frage	Antwort
FSM: 2. (88) Wohin geht der Zustand nach dem Verlassen/Quittieren?	Case: Rutsche geblockt -> windstoß werkstück fällt runter rutsche nichtmehr geblockt -> gegangen unquittiert user kann es quittieren
Hoher durchsatz vs nur 1 Werkstück auf Förderband 2	Ist so gewollt. In der Rutsche zählt nicht. Förderband 1 soll hohe Produktivität haben
Was ist gemeint mit Reisezeit?	Von der Weiche bis zur Rutsche
Farbe der Werkstücke relevant?	Nein.
Was sind defekte/fehlerhafte Werkstücke?	Das ist alles was nicht in die Reihung passt. Unbekannt z.B. Schlüsselbund oder binäres Werkstück,
Wie ist der Anfang von Förderbandmodul 1 definiert?	Anfang ist vorne links Lichtschranke, frei -> Lichtschranke nichtmehr blockiert
Was sind Typen	Die Werkstücke sind die Typen ->
Wann muss der Typ spätestens bekannt sein	Metallsensor -> sollten wir selber beantworten können
Was ist wenn ein Werkstück hinzugefügt wird, während sich die Anlage m Ruhemodus befindet?	Fehlerzustand -> wir können nur erkennen dass etwas zu früh ankommt
Jederzeit möglich in den Service mode? Wenn werkstücke auf dem Förderbandmodul soll es möglich sein in den Service mode zu gehen?	Nur im Ruhemodus Satz $\$_{64}\$$

TODO:

- Vorgehensmodell
- Rollen
- ATs besser formulieren z.B. AT-1 Titel User wird getestet nicht die Anlage
- Abkürzungen bestimmen für Förderbandmodul 1 & 2 und Werkstück
 - -> Glossar